

Phụ lục II:**Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện trung hạ thế - Năm 2021***Đính kèm Kế hoạch số: 271/KH-PCLA ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Công ty Điện lực Long An*

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
I	ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC						
1	Cắt DS T9 -LBS 10 Chợ Mới	07:30	16:30	Di dời trụ điện trung hạ áp	Di dời đường dây trung thế để mở rộng đường	Một phần TTCD, các xã Tân Ân, Tân Chánh, Phước Tuy	17/1/2021
2	Cắt LBFCO Nr Đông Nhì	07:30	16:30	Thay LA, CB định kỳ, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì lưới điện	Một phần xã Tân Chánh	6/3/2021
3	Cắt LBFCO Nr Cầu Tre Bà Nghĩa	07:30	16:30	Thay LA, CB định kỳ, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì lưới điện	Một phần xã Tân Chánh	6/3/2021
4	Cắt LBFCO Nr cầu vàm Đình	07:30	16:30	Thay LA, CB định kỳ, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì lưới điện	Một phần xã Tân Chánh	6/3/2021
5	Cắt LBFCO Nr Đông Nhất	07:30	16:30	Thay LA, CB định kỳ, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì lưới điện	Một phần xã Tân Chánh	6/3/2021
6	Cắt LBFCO Nr Hòa Quới	07:30	16:30	Thay LA, CB định kỳ, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì lưới điện	Một phần xã Tân Chánh	6/3/2021
7	Cắt LBFCO Nr Hòa Quới 2	07:30	16:30	Thay LA, CB định kỳ, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì lưới điện	Một phần xã Tân Chánh	6/3/2021
8	Cắt DS + REC T28A UB Long Sơn	07:30	16:30	Thay LA, CB định kỳ, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì lưới điện	Một phần xã Long Sơn, Long Hòa, Long Trạch, Phước Vân .	13/3/2021
9	cắt FCO trạm Áp Nhà Trường	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	Một phần áp Nhà Trường, xã Long Hựu Tây	26/3/2021
10	Cắt REC T48 Tân Lâm, DS T39 Tân Lâm	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	Một phần xã Tân Lâm, Long Hòa, Tân Trạch	26/3/2021
11	cắt MC 474 , 472 Cần Đước 2, REC T48 Tân Lâm, DS T39 Tân Lâm	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	Một phần xã Tân Lâm, Long Hòa, Tân Trạch Long Trạch, KCN Cầu Tràm và một phần huyện Cần Giuộc	28/3/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
12	Cắt MC 471,473,475,477 Rạch Chanh	07:30	16:30	Thay LA, CB định kỳ, tăng es TBA, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì lưới điện	KCN Long Định- Long Cang, xã Long Cang, Long Sơn, Long Định, Long Hòa.	25/4/2021
13	Cắt MC tuyến 472,474,476,478 Rạch Chanh	07:30	16:30	Thay LA, CB định kỳ, tăng es TBA, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì lưới điện	kcn Long Định Long Cang, Thuận Đạo mở rộng, 1 phần huyện Bến Lức	25/4/2021
14	Cắt FCO trạm Bình Hòa 1	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	ấp Bình Hòa xã Tân Lâm	8/5/2021
15	Cắt FCO trạm Vườn Cò	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	ấp 2 xã phước Đông	8/5/2021
16	Cắt FCO trạm T22 Long Hựu Đông	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	ấp Long Ninh xã Long Hựu Đông	8/5/2021
17	Cắt FCO trạm Ấp 3 Tân Ân	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	ấp 3 xã Tân Ân	8/5/2021
18	Cắt FCO trạm T9 Ấp 3 Tân Ân	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	ấp 3 xã Tân Ân	8/5/2021
19	Cắt FCO trạm Anh Đức	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	ấp 3 xã Tân Ân	8/5/2021
20	Cắt REC T37 Ấp 4 Long Định + LBS T2A UB Long Sơn	07:30	16:30	Thay trụ, thay dây hạ áp	SCL	ấp 4 xã Long Định, 1 phần xã Long Sơn	8/5/2021
21	Cắt LBFCO KDC Ấp 2 Phước Vân	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	ấp 2 xã phước Vân	16/5/2021
22	Cắt LBFCO Phước Vân – Long Khê	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	một phần xã Phước Vân, Long Khê	16/5/2021
23	Cắt LBFCO Chợ củ Long Hòa	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần xã Long Hòa	16/5/2021
24	Cắt LBFCO Ấp 2 Long Khê	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần xã Long Khê	16/5/2021
25	Cắt LBFCO Đỗ Văn Năm	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần xã Long Khê	16/5/2021
26	Cắt LBFCO Đường liên xã LK-LT	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần xã Long Khê	23/5/2021
27	Cắt LBFCO Kênh 5 Kiểu	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần xã Long Khê	23/5/2021
28	Cắt LBFCO Long Ninh (T87)	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu Đông	23/5/2021
29	Cắt LBFCO Ấp 3 Phước Vân 2	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần ấp 3 xã Phước Vân	23/5/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
30	Cắt LBS T145 Long Kim Long Hòa	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần áp 3 xã Phước Vân	23/5/2021
31	Cắt LBFCO Đông Nhi	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần áp Đông Nhi xã Tân Chánh	23/5/2021
32	Cắt LBFCO HKD Hữu Đào	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần xã Long Hòa	23/5/2021
33	Cắt LBFCO Tân Trạch Bến Bạ	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần xã Tân Trạch	23/5/2021
34	Cắt REC T184A Long Thanh, LBS T188 Long Trạch	07:30	16:30	Trông trụ, kéo dây trung hạ áp	Công trình ĐTXD	Một phần xã Long Trạch	30/5/2021
II	ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC						
1	Cắt REC+DS T181A Xoài Đồi	7:30	15:00	Xây dựng mới đường dây trung, hạ áp 01 pha và trạm biến áp 50KVA đầu nối trụ T18/17 nhánh rẽ Lộ Hù Tiêu	ĐTXD	Một phần Xã Phước Lâm, Phước Hậu	17/01/2021
2	Cắt MC 471 CG	7:30	15:00	Thay dây trạm T170 Kế Mỹ	SCL	Xã Long An, Một phần Thị trấn	21/02/2021
3	t LBFCO Nr Thuận Bắc Thuận T	7:30	15:00	Bảo trì KPKK ĐDTT và TBA Nr Thuận Bắc Thuận Tây, lắp tole chống rắn đầu trụ, thay LA thí nghiệm định kỳ	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Long An, Một phần Thị trấn	25/02/2021
4	Cắt LBFCO Nr Thuận Thành	7:30	15:00	Bảo trì KPKK ĐDTT và TBA Nr Thuận Thành, lắp tole chống rắn đầu trụ, thay LA thí nghiệm định kỳ. Tăng công suất trạm T19 thuận thành từ 50kVA lên 2x50kVA để xử lý quá tải.	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Long An, Một phần Thị trấn	26/02/2021
5	Cắt MC 473 CG	8:00	15:00	Thay dây trạm T110/1 Tám Ngang	SCL	Xã Phước Lâm	14/03/2021
6	Cắt MC 477 CG	8:00	15:00	Thay dây trạm T6 Cầu Ngang	SCL	Một phần Thị trấn	18/04/2021
7	Cắt REC+DS T10 Phước Lý	8:00	15:00	Dựng trụ BTLT 7,5m trạm T20 Phước Lý	ĐTXD	Xã Phước Lý	9/05/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
8	Cắt DS T1A Tân Quang (nhá MC 479 TT)	8:00	15:00	Bảo trì KPKK ĐDTT và TBA Nr Tân Quang, Tân Đại, lắp tole chống rắn dầu trụ, thay LA thí nghiệm định kỳ.	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Đông Thạnh	12/06/2021
9	Cắt MC 474, 476, 477, 478, 480 LH	8:00	15:00	Bảo trì KPKK lưới điện Nr KCN Long Hậu, thí nghiệm thiết bị định kỳ, lắp mới chống sét van, thay thí nghiệm chống sét van hiện hữu.	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Long Hậu	18/07/2021
10	Cắt LBFCO Nr Bà Kiểu	8:00	15:00	Bảo trì KPKK lưới điện Nr Bà Kiểu, ốp tole chống rắn, thay LA thí nghiệm định kỳ, vệ sinh, đo cách điện TBA định kỳ	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Phước Lại	8/08/2021
11	Cắt LBFCO Nr Long Phụng - PV	8:00	15:00	Bảo trì KPKK lưới điện Nr Long Phụng - PVT, ốp tole chống rắn, thay LA thí nghiệm định kỳ, vệ sinh, đo cách điện TBA định kỳ	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Phước Vĩnh Tây	19/08/2021
12	Cắt LBFCO Nr Phước Vĩnh Đông	8:00	15:00	Bảo trì KPKK lưới điện Nr Phước Vĩnh Đông, ốp tole chống rắn, thay LA thí nghiệm định kỳ, vệ sinh, đo cách điện TBA định kỳ	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Phước Vĩnh Đông	14/09/2021
13	Cắt LBFCO Nr Tân chánh Tân Đại	8:00	15:00	Bảo trì KPKK lưới điện Nr Tân chánh Tân Đại, ốp tole chống rắn, thay LA thí nghiệm định kỳ, vệ sinh, đo cách điện TBA định kỳ	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Tân Tập	20/09/2021
14	LBFCO Nr Phước Hậu Phước Lâm	8:00	15:00	Bảo trì KPKK lưới điện Nr Phước Hậu Phước Lâm, ốp tole chống rắn, thay LA thí nghiệm định kỳ, vệ sinh, đo cách điện TBA định kỳ	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Phước Hậu	17/10/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
15	Cắt LBFCO Nr Phước Lâm	8:00	15:00	Bảo trì KPKK lưới điện Nr Phước Lâm, ốp tole chống rắn, thay LA thí nghiệm định kỳ, vệ sinh, đo cách điện TBA định kỳ, vệ sinh sứ hotline	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Phước Lâm	22/10/2021
16	Cắt LBFCO Nr Long Thượng 4	8:00	15:00	Bảo trì KPKK lưới điện Nr Long Thượng 4, ốp tole chống rắn, thay LA thí nghiệm định kỳ, vệ sinh, đo cách điện TBA định kỳ, vệ sinh sứ hotline	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Long Thượng	15/11/2021
17	Cắt LBFCO Nr Vĩnh Phước	8:00	15:00	Bảo trì KPKK lưới điện Nr Vĩnh Phước, ốp tole chống rắn, thay LA thí nghiệm định kỳ, vệ sinh, đo cách điện TBA định kỳ, vệ sinh sứ hotline	Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm, PCSC	Xã Long Thượng	9/12/2021
III	ĐIỆN LỰC BẾN LỨC						
1	Cắt LBS + LS T66 Gò Đen Long Khê	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	Áp 4,5 Xã Phước Lợi	17/01/2021
2	- 'Cắt LBS + LS Áp Chánh Long Hiệp	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	20/01/2021
3	- Cắt REC + LTD T1 Gò Đen - Cắt REC + DS T17 Long Bình	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần xã Long Hiệp, Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	24/01/2021
4	- Cắt LBFCO phân đoạn Phước Toàn	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần ấp Phước Toàn xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	25/01/2021
5	- Cắt MC471 + DS 471-76 An Thạnh	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần xã Lương Hòa, Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	31/01/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
6	- 'Cắt LBS + DS Long Kim	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thử nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần Khu Phố 7, 8, 9 Thị Trấn Bến Lức	01/02/2021
7	- Cắt LBFCO phân đoạn May Long Kim	13:00	14:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thử nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần Khu Phố 3, Thị Trấn Bến Lức	01/02/2021
8	- Cắt MC474 + DS 474-76 An Thạnh	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thử nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần xã Lương Hòa, Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	07/02/2021
9	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 1B Thanh Phú	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thử nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần ấp 1, 2 xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	08/02/2021
10	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 4 Tân Bửu	13:00	16:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, SCTX và SCL lưới điện	1 phần ấp 4 xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	08/02/2021
11	- Cắt LBFCO phân đoạn Phước Tú	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thử nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần ấp Phước Tú xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	09/02/2021
12	- Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Rít	8:30	14:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần ấp 4 xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	11/02/2021
13	- Cắt MC 474 + DS 474-76 Bến Lức - Cắt MC 479 + DS 479-76 Bến Lức - Cắt MC 477 + DS 477-76 Bến Lức	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thử nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần Khu Phố 9, Thị Trấn Bến Lức	14/02/2021
14	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 4 Mỹ Yên	8:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thử nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần ấp 4 xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	15/02/2021
15	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 5 Mỹ Yên B	13:00	14:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thử nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần ấp 5 xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	15/02/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
16	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 5 Mỹ Yên	7:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần áp 5, 6 xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	16/02/2021
17	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 5 Mỹ Yên 2	13:00	14:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần áp 5, 6 xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	16/02/2021
18	- Cắt LBFCO phân đoạn KDC Nam Long	8:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần áp 4 xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	19/02/2021
19	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 1B An Thạnh	13:00	14:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần áp 1B xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	19/02/2021
20	- Cắt MC 480 + DS 480-76 Bến Lức - Cắt MC 472 + DS 472-76 Bến Lức - Cắt MC 475 + DS 475-76 Bến Lức	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần Khu Phố 4, Thị Trấn , xã Thạnh Đức, Bình Đức, Thnah5 Hòa, Thạnh Lợi, huyện Bến Lức	21/02/2021
21	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 3 An Thạnh	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần áp Thanh Hiệp xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	23/02/2021
22	- Cắt LBFCO phân đoạn Kinh Rạch Nô	13:00	16:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần áp 4 xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	23/02/2021
23	- Cắt LBFCO phân đoạn Da Miếng	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần áp 1 xã Lương Hòa, TânHòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	24/02/2021
24	- Cắt LBFCO phân đoạn xóa cụm Áp 5 An Thạnh	7:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần áp 1 xã Tân Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	24/02/2021
25	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 6 An Thạnh	13:00	14:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần áp 2 xã Tân Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	24/02/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
26	- Cắt LBFCO phân đoạn Kinh Xáng Nhỏ	8:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần ấp 4 xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	26/02/2021
27	- Cắt LBFCO phân đoạn Kinh Rạch Nô	13:00	16:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần ấp 5 xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	26/02/2021
28	- Cắt REC + DS T2 Bình Đức	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Đức, Bình Đức, Thnah5 Hòa, Thạnh Lợi, huyện Bến Lức	07/03/2021
29	- Cắt LBFCO phân đoạn Bảy Liên	13:00	14:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức	09/03/2021
30	- Cắt LBFCO phân đoạn Thạnh Hòa	8:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần xã Thạnh Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	21/03/2021
31	- Cắt MC471 + DS 471-76 An Thạnh	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần xã Lương Hòa, Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	11/04/2021
32	- Cắt MC 478 + DS 478-76 Bến Lức - Cắt MC 473 + DS 473-76 Bến Lức - Cắt MC 476 + DS 476-76 Bến Lức	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thanh Phú, Tân Bửu, Mỹ Yên, huyện Bến Lức	11/04/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
33	- Cắt MC 472 + DS 472-76 Long Hiệp - Cắt MC 473 + DS 473-76 Long Hiệp - Cắt MC 475 + DS 475-76 Long Hiệp - Cắt MC 478 + DS 478-76 Long Hiệp - Cắt MC 479 + DS 479-76 Long Hiệp - Cắt MC 477 + DS 477-76 Long Hiệp	8:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Long Hiệp, Phước Lợi, Mỹ Yên, huyện Bến Lức	09/05/2021
34	- Cắt MC472 + DS 472-76 An Thạnh - Cắt MC477 + DS 477-76 An Thạnh	8:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần xã Lương Hòa, Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	30/05/2021
35	- Cắt LBS + LS Năm Y	8:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	27/06/2021
36	- Cắt LBFCO phân đoạn Áp 6 Lương Hòa	8:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần Ấp 6 Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	29/07/2021
37	- Cắt REC + DS T38 Rạch Chanh - Cắt REC + DS T41 Thuận Đạo - Cắt REC + DS Hoàng Long	8:30	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, thay thí nghiệm định kỳ thiết bị, thực hiện công tác phòng chống sự cố theo 7 PL.	Bảo trì và SCTX lưới điện	1 phần TT Bến Lức, xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	11/07/2021
IV	ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH						
1	Cắt MC 471TV Trục chính tuyến 471TV (T162 - T150B) mạch dưới cùng	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Hiệp Thạnh, xã Phú Ngãi Trị	Tháng 06 2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
2	Cắt MC 471TV Trục chính tuyến 471TV (T162 - T150B) mạch dưới cùng	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thị trấn Tầm Vu	Tháng 06 2021
3	Cắt MC 477TV Trục chính tuyến 477TV (T2C - T162); Mạch dưới	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thị trấn Tầm Vu	Tháng 05 2021
4	Cắt MC 477TV Trục chính tuyến 477TV (T162 - 150B); Mạch giữa	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thị trấn Tầm Vu	Tháng 05 2021
5	Cắt MC 479TV Trục chính tuyến 479TV (T2D - T162); Mạch trên	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thị trấn Tầm Vu	Tháng 04 2021
6	Cắt LBFCO phân đoạn NR Biên Rừng	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã An Lục Long	Tháng 04 2021
7	Cắt LBFCO phân đoạn NR T15 Long Trường	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Tri	Tháng 05 2021
8	Cắt LBFCO phân đoạn NR Trương Đình Châu XC	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Tri	Tháng 05 2021
9	Cắt LBFCO phân đoạn NR Vĩnh Xuân 2 B	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 05 2021
10	Cắt LBFCO phân đoạn NR Vĩnh Xuân 2 A	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 05 2021
11	Cắt MC 471TV, Trục chính tuyến 471TV (T2B - T162) mạch dưới cùng	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thị trấn Tầm Vu	Tháng 08 2021
12	Cắt MC 478TV, Trục chính tuyến 478TV; Mạch giữa	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thị trấn Tầm Vu	Tháng 07 2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
13	Cắt MC 479TV, Trục chính tuyến 479TV (T150B - T162); Mạch trên	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thị trấn Tầm Vu	Tháng 10 2021
14	Cắt MC 479TV, Trục chính tuyến 479TV (T135B - T150B); Mạch trên	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thị trấn Tầm Vu	Tháng 10 2021
15	Cắt LBS, DS cầu ông Cường, Trục chính tuyến 479TV (T01 - T62) NR Giảm tải Long Trì	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì, một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 07 2021
16	Cắt MC 480TV, Trục chính tuyến 480TV; Mạch trên	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì, một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 07 2021
17	Cắt LBS, DS Long Trì, Trục chính tuyến 480TV (T01 - T53 Nr Long Trì)	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì, một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 07 2021
18	Cắt LBFCO phân đoạn NR Phú Hòa 3	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Hòa Phú	Tháng 01 2021
19	Cắt LBFCO phân đoạn Nr TBA Lộ Dừa 3-1	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Vĩnh Công	Tháng 02 2021
20	Cắt DS T04 NR Bình An	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thuận Mỹ	Tháng 01 2021
21	Cắt LBFCO phân đoạn NR Bình Khương 1	13:00	16:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Thuận Mỹ	Tháng 02 2021
22	Cắt LBFCO phân đoạn NR Ấp Phú Thạnh	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần Thị trấn Tầm Vu	Tháng 10 2021
23	Cắt LBFCO phân đoạn NR Cầu Ông Cường	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Hiệp Thạnh	Tháng 10 2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
24	Cắt LBFCO phân đoạn NR công đá 2	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần Thị trấn Tầm Vu	Tháng 07 2021
25	Cắt LBFCO phân đoạn NR công đá 2-1	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần Thị trấn Tầm Vu	Tháng 07 2021
26	Cắt LBFCO phân đoạn NR áp Ái Ngãi	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Phú Ngãi Trị	Tháng 01 2021
27	Cắt LBFCO phân đoạn NR Ba Lượm	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 07 2021
28	Cắt LBFCO phân đoạn NR Bảy An	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 07 2021
29	Cắt LBFCO phân đoạn NR Bảy Chi	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 07 2021
30	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long An	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 08 2021
31	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Thạnh	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 08 2021
32	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Trường 2	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 08 2021
33	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Trường A	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 08 2021
34	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Trường B	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 08 2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
35	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Thuận A	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 10 2021
36	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Thuận B	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 10 2021
37	Cắt LBFCO phân đoạn NR Bầy Lùng	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 10 2021
38	Cắt LBFCO phân đoạn NR Vĩnh Xuân A	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 10 2021
39	Cắt LBFCO phân đoạn NR Vĩnh Xuân B	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 10 2021
40	Cắt LBFCO phân đoạn NR Vĩnh Xuân nối dài	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 10 2021
41	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Hòa	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 02 2021
42	Cắt LBFCO phân đoạn NR Kinh Bung Môn	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 10 2021
43	Cắt LBFCO phân đoạn NR Dương Xuân Hội 1	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 11 2021
44	Cắt LBFCO phân đoạn NR Dương Xuân Hội 2	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 11 2021
45	Cắt LBFCO phân đoạn NR Vĩnh Xuân 2	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 11 2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
46	Cắt LBFCO phân đoạn NR Vĩnh Xuân	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 11 2021
47	Cắt LBFCO phân đoạn NR Hội Xuân	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 11 2021
48	Cắt LBFCO phân đoạn NR Hội Xuân nối dài	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 11 2021
49	Cắt LBFCO phân đoạn NR Mỹ Xuân	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Dương Xuân Hội	Tháng 11 2021
50	Cắt LBFCO phân đoạn NR Cầu Đức	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 11 2021
51	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Thuận	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 11 2021
52	Cắt LBFCO phân đoạn Nr TBA Long Trì 5	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 09 2021
53	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Trường	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 09 2021
54	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Thành	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 09 2021
55	Cắt LBFCO phân đoạn NR Long Trì 5-1	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Trì	Tháng 09 2021
V	ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA						
1	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ An Hòa	7:00	16:00	XDM đường dây nhánh rẽ An Hòa	ĐTXD	một phần xã Lộc Giang	12/1/2021
2	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Thành Hữu Nghị	7:00	16:00	XDM đường dây nhánh rẽ Ô.Nhanh	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Thượng	13/1/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
3	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ UB Đức Lập Thượng	7:00	16:00	XDM đường dây nhánh rẽ Ô.Nhanh	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Thượng	14/01/2021
4	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Gò Mã Đạo	7:00	16:00	XDM đường dây nhánh rẽ Gò Mã Đạo	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	15/1/2021
5	Cắt MC 476 Hựu Thạnh	7:00	16:00	XDM mạch 2 từ T7 đến T17/1 NR CCN Nhựa	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	17/1/2021
6	Cắt LBS T3 Trà Cú	7:00	16:00	Nâng cấp đường dây từ 1 pha lên 3 pha từ T46 Trà Cú đến T67A Trà Cú	ĐTXD	một phần xã Hòa Khánh Tây	17/1/2021
7	Cắt DS T1 Le Long	7:00	16:00	XDM nhánh rẽ Kinh Tây	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Đông	17/1/2021
8	Cắt MC 472, 474 Đức Hòa	7:00	16:00	XDM mạch 2 từ trụ T22 Đường số 1 đến T21/6 Đường số 4 Hạnh Phúc	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Đông	24/1/2021
9	Cắt MC 474, 476 Hựu Thạnh, 477 Đức Hòa,	7:00	16:00	XDM đường dây từ T17/1 đến T18A nhánh rẽ CCN Nhựa	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	31/1/2021
10	Cắt MC 472, 473 Hựu Thạnh	7:00	16:00	XDM mạch 2 từ T65/6 đến T31 nhánh rẽ Đường số 2 Hải Sơn 3,4	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	31/1/2021
11	Cắt MC 473 Đức Hòa, 472, 473, 479 Hựu Thạnh, Rec 111 Liên Thôn	7:00	16:00	XDM mạch 2 từ T57 đến T59 tuyến 473 Hựu Thạnh vượt sông An Hạ	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	31/1/2021
12	Cắt MC 472 Hựu Thạnh, Rec 131 Liên Thôn	7:00	16:00	XDM đường dây từ T31 Đường số 2 Hải Sơn 3,4 đến T45 Tân Đức hai đoạn 2	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	31/1/2021
13	Cắt Rec 131 Liên Thôn, MC 479 Hựu Thạnh, LBS T2A Tân Đức	7:00	16:00	XDM Đường dây từ T54 Đường An Hạ đến T26 nhánh rẽ Đường số 01 Tân Đức	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	31/1/2021
14	Cắt Rec T2 Đức Huệ	7:00	16:00	XDM mạch 2 từ trụ T229 trục Hậu Nghĩa - Tân Mỹ - Lộc Giang	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Đông	10/1/2020
15	Cắt LBS T150 Tân Phú	7:00	16:00	Thu hồi TBA T170 và T170/1 Hòa Khánh	ĐTXD	một phần xã Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Đông, TT Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông	17/1/2020
16	Cắt LBS NR Đường số 3 Tân Đức	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	15/01/2021
17	Cắt LBFCO NR T137 Ấp 3B Hựu Thạnh	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Hựu Thạnh	19/02/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
18	Cắt 3LBFCO NR Hứa Thành	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh nam	20/02/2021
19	Cắt Rec 111 Liên Thôn	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Hựu thành	23/02/2021
20	Cắt MC 475, 477, 479 Đức Lập	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh nam	1/03/2021
21	Cắt LBS NR T71, T66 NR KCN Mười Bảy	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	2/03/2021
22	Cắt LBFCO NR kinh KT11	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	9/03/2021
23	Cắt 3LBFCO NR T33 Tràm Lạc 1	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	10/03/2021
24	Cắt 3LBFCO NR T7 TRàm Lạc 2	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	16/03/2021
25	Cắt 3LBFCO NR T20A TRàm Lạc 3	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	17/03/2021
26	Cắt MC 472, 474 Đức Lập	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh nam	28/03/2021
27	Cắt MC 482 Đức Hòa	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	28/03/2021
28	Cắt MC 474, 477 Đức Hòa	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông	12/04/2021
29	Cắt LBS NR mạch 1,2 KCN Tân Đức	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	12/04/2021
30	Cắt DS NR T43 Tường Phong	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	12/04/2021
31	Cắt DS NR T19A CCN Hải Sơn (3,4)	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	12/04/2021
32	Cắt MC 473, 475, 479 Đức Hòa	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	12/04/2021
33	Cắt LBFCO NR T39 Kinh 5 Khoan	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ, thay dây nhánh rẽ Hải Sơn 1, và Hải Sơn 3,4	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	13/04/2021
34	Cắt MC tuyến 471/473/472 Hựu Thạnh.	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	26/04/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
35	Cắt MC tuyến 477/479 Hựu Thanh.	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	26/04/2021
36	Cắt MC 472, 476, 478 Đức Hòa	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Đông	3/05/2021
37	Cắt MC tuyến 478 Hựu Thanh.	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	10/05/2021
38	Cắt MC tuyến 474/476 Hựu Thanh.	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Hạ	10/05/2021
39	Cắt 3LBFCO NR T30 Tân Hòa	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Lập Hạ	1/06/2021
40	Cắt 3LBFCO NR T31 Xóm Tháp	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Lập Thượng	2/06/2021
41	Cắt 3LBFCO NR T44 Đức Ngãi	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	một phần xã Đức Lập Thượng	3/06/2021
42	Cắt 3LBFCO NR T15 Giồng Lớn	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh nam	4/06/2021
43	Cắt LBFCO NR T20 Giồng Da	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh nam	5/06/2021
44	Cắt LBFCO NR T76-MHB	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	8/06/2021
45	Cắt 3LBFCO NR T45 Rừng Dầu	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	9/06/2021
46	Cắt 3LBFCO NR Anh Nhi	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	10/06/2021
47	Cắt 3LBFCO NR T115 Bàu sen	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Lập Hạ	11/06/2021
48	Cắt LBFCO NR T107 Xóm Gò	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Lập Hạ	12/06/2021
49	Cắt MC 472, 474 Đức Hòa 2	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh nam, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, Đức Hòa Thượng	14/06/2021
50	Cắt LBFCO NR Đức Hạnh 2	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Lập Hạ	15/06/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
51	Cắt LBFCO NR T72 Nhơn Hòa 1	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Hòa Thượng	16/06/2021
52	Cắt 3LBFCO NR T69 Nhơn Hòa 2	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Hòa Thượng	17/06/2021
53	Cắt LBFCO NR T69 Ba Hai	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Hòa Thượng	18/06/2021
54	Cắt 3LBFCO NR T52 Giồng Giăng	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Hòa Thượng	19/06/2021
55	Cắt LBFCO NR Gò Đệ	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Hòa Thượng	21/06/2021
56	Cắt LBS Nr Huỳnh Mai	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Lập hạ	22/06/2021
57	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ An Ninh Tây	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã An Ninh Tây	10/07/2021
58	Cắt LBS T248 Trần Kha, Rec 150 Tân Phú	7:00	16:00	Thay dây từ T10 Kanaan đến T244 Nghĩa Trang, Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	SCL, Bảo trì	một phần xã Hòa khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Đông, TT Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông	11/07/2021
59	Cắt MC 471 An Thạnh, Cắt LBS T248 Trần Kha, Rec 150 Tân Phú	7:00	16:00	Thay dây từ T10 Kanaan đến T58/111 Liên Thôn, Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	SCL, Bảo trì	một phần xã Hòa khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Đông, TT Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Hựu Thạnh	11/07/2021
60	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Ấp 1B Hựu Thạnh	7:00	16:00	XDM TBA 160kVA T6 Ấp 1B Hựu Thạnh	ĐTXD	một phần xã Hựu Thạnh	12/07/2021
61	Cắt Rec 58/4 Đức Hòa, LBS T2 Hải Sơn 3,4	7:00	16:00	XDM đường dây trung, hạ áp và TBA 160kVA T26A/2 Chợ Chiều	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	14/07/2021
62	Cắt Rec 150 Tân Phú	7:00	16:00	XDM TBA 160kVA T1 Sa Bà	ĐTXD	một phần xã Hòa khánh Nam	16/07/2021
63	Cắt Rec 150 Tân Phú	7:00	16:00	XDM đường dây trung, hạ áp và TBA 250kVA T68A/1 Đức Hòa	ĐTXD	một phần TT Đức Hòa	18/07/2021
64	Cắt Rec 115 Gò Mối	7:00	16:00	XDM đường dây trung và TBA 250kVA T14A/4 Mỹ Hạnh	ĐTXD	một phần Mỹ Hạnh Bắc	22/07/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
65	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Chợ Mới	7:00	16:00	XDM đường dây trung, hạ áp và TBA 250kVA T5/1 Chợ Hậu Nghĩa	ĐTXD	một phần TT Hậu Nghĩa	20/07/2021
66	Cắt MC 472, 474 Đức Hòa 2	7:00	16:00	XDM đường dây trung áp và TBA 160kVA T32/1 Lộc Viên	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Hạ	22/07/2021
67	Cắt MC 472, 474, 478 Đức Hòa, LBS T59 Cống Bà Bông	7:00	16:00	Thay dây tuyến 478 Đức Hòa từ T3 đến T37 Cống Bà Bông, thay giáp núu, tháp đã U-160 nâng cao độ tinh không	SCL, Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Đông	25/07/2021
68	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Tân Hòa	7:00	16:00	XDM đường dây trung, hạ áp và TBA 160kVA T9/1 Tân Hòa	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Hạ	05/08/2021
69	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Đức Hạnh- Tân Hòa	7:00	16:00	XDM TBA 50kVA T16/18 Tân Hòa	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Hạ	08/08/2021
70	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Tràm Lạc 1	7:00	16:00	XDM đường dây trung áp và TBA 160kVA T4/1 Tràm Lạc 1	ĐTXD	một phần Mỹ Hạnh Bắc	10/08/2021
71	Cắt Rec 20 Rạch Sơn	7:00	16:00	XDM đường dây trung áp và TBA 250kVA T267/1 Hậu Nghĩa	ĐTXD	một phần TT Hậu Nghĩa	12/08/2021
72	Cắt Rec 115 Gò Mối	7:00	16:00	XDM TBA 160kVA T66/46 Mỹ Hạnh	ĐTXD	một phần Mỹ Hạnh Bắc	13/08/2021
73	Cắt MC 472, 474 Đức Hòa 2	7:00	16:00	XDM đường dây trung áp và TBA 160kVA T4A/1 Đức Lập	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Hạ	13/08/2021
74	Cắt MC 472, 474 Đức Hòa 2	7:00	16:00	Thay dây trục Đức Lập - Cầu Thầy Cai	SCL	một phần xã Đức Lập Hạ	15/08/2021
75	Cắt MC 478 Đức Hòa, 474 Đức Lập	7:00	16:00	XDM đường dây trung, hạ áp và TBA 250kVA T19A/1 Đức Hòa Đông	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Đông	14/08/2021
76	Cắt LBS T64 Trà Cú	7:00	16:00	XDM TBA 50kVA T70 Trà Cú	ĐTXD	một phần xã Hòa Khánh Tây	14/08/2021
77	cắt LBFCO T10 nhánh rẽ Đức Ngãi	7:00	16:00	XDM TBA 50kVA T12 Bàu Cáp	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Thượng	14/08/2021
78	Cắt MC 477 Đức Lập	7:00	16:00	XDM đường dây hạ áp và TBA 160kVA T26 Mỹ Hạnh Nam	ĐTXD	một phần Mỹ Hạnh Nam	15/08/2021
79	Cắt MC 472, 476 Đức Hòa	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Đường số 4 Hạnh Phúc	SCL	một phần xã Đức Hòa Đông	22/08/2021
80	Cắt MC 476 Đức Hòa	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Đường số 3 Hạnh Phúc	SCL	một phần xã Đức Hòa Đông	22/08/2021
81	Cắt MC 476 Đức Hòa	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Đường số 5 Hạnh Phúc	SCL	một phần xã Đức Hòa Đông	22/08/2021
82	Cắt MC 472, 476 Đức Hòa	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Đường số 6 Hạnh Phúc	SCL	một phần xã Đức Hòa Đông	22/08/2021
83	Cắt MC 472 Đức Hòa	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Đường số 8 Hạnh Phúc	SCL	một phần xã Đức Hòa Đông	22/08/2021
84	Cắt MC 476 Đức Hòa	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Đường số 10 Hạnh Phúc	SCL	một phần xã Đức Hòa Đông	22/08/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
85	cắt MC 473, 475, 479 Đức Hòa	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Hải Sơn 1,2 (mạch dưới)	SCL	một phần xã Đức Hòa Hạ	30/08/2021
86	cắt MC 473, 475 Đức Hòa	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Hải Sơn 3,4 (mạch dưới)	SCL	một phần xã Đức Hòa Hạ	30/08/2021
87	Cắt MC 474, 476, 478 Đức Hòa 3	7:00	16:00	Thay dây từ T7 đến T9 NR Đường số 2 Xuyên Á	SCL, Bảo trì	một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	12/09/2021
88	Cắt MC 479 Đức Lập, 476 Đức Hòa 3	7:00	16:00	Thay dây từ T131 đến T16 NR Đường Xo	SCL, Bảo trì	một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	12/09/2021
89	Cắt MC 472, 474, 476, 478 Đức Hòa 3	7:00	16:00	Thay dây từ T5 đến T25 NR Đường Số 4 Xuyên Á	SCL, Bảo trì	một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	12/09/2021
90	Cắt MC 472, 474, 476, 478 Đức Hòa 3	7:00	16:00	Thay dây từ T1/1 đến T33 NR Đường Số 10 Xuyên Á	SCL, Bảo trì	một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	12/09/2021
91	Cắt MC 476, 478 Đức Hòa 3	7:00	16:00	Thay dây từ T13 đến T10 NR Đường Số 7 Xuyên Á	SCL, Bảo trì	một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	12/09/2021
92	Cắt MC 476, 478 Đức Hòa 3	7:00	16:00	Thay dây từ T26 đến T1 NR Đường Số 9 Xuyên Á	SCL, Bảo trì	một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	12/09/2021
93	Cắt MC 477, 478 Đức Lập, 476 Đức Hòa 3	7:00	16:00	Thay dây từ T101 đến T18 NR Đường Số 3 Xuyên Á	SCL, Bảo trì	một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	12/09/2021
94	Cắt MC 472, 474, 476, 478 Đức Hòa 3, 477, 482 Đức Lập	7:00	16:00	Thay dây từ T102 đến T38 NR Đường Hoàng Thắng	SCL, Bảo trì	một phần xã Mỹ Hạnh Bắc	12/09/2021
95	Cắt MC 476 Đức Lập, 472, 474 Đức Hòa 2	7:00	16:00	XDM đường dây 22kV 3 pha mạch 3 từ T76 đến T64B trục Đức Lập – KCN 3	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Hạ	26/09/2021
96	Cắt MC 472, 474 Đức Hòa 2	7:00	16:00	XDM đường dây 22kV 3 pha cáp ngầm từ trụ T110 trục Cầu Thầy Cai đến trụ T76 trục Đức Lập – KCN3	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Hạ	19/09/2021
97	Cắt MC 477, 471, 473, 472 Hựu Thạnh	7:00	16:00	XDM đường dây 22kV 3 pha từ T23 Đường Số 7 đến T21 Đường số 2 dọc Đường Số 9 KCN Hải Sơn 3&4	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	26/09/2021
98	Cắt MC 472 Đức Lập	7:00	16:00	XDM đường dây 22kV 3 pha mạch 2 từ T115A đến T106A trục Mỹ Hạnh – Xuyên Á	ĐTXD	một phần xã Mỹ Hạnh Nam	26/09/2021
99	Cắt MC 472, 477, 479, 482 Đức Lập	7:00	16:00	XDM đường dây 22kV 3 pha mạch 3 từ T116A đến T115A trục Mỹ Hạnh – Xuyên Á	ĐTXD	một phần xã Mỹ Hạnh Nam	26/09/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
100	Cắt LBFCO NR T40 Lộc Giang	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	1/10/2021
101	Cắt LBFCO NR T48 Hòa Hiệp 1	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	2/10/2021
102	Cắt 3LBFCO NR T66 Lộc Giang	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	5/10/2021
103	Cắt LBFCO NR T73 Lộc Giang	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	6/10/2021
104	Cắt 3LBFCO NR T83B Lộc Hưng-Lộc Giang	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	7/10/2021
105	Cắt 3LBFCO NR T102 +O.Huân+Lộc Bình	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	8/10/2021
106	Cắt 3LBFCO NR T124 Khu AK Lộc Thạnh	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	9/10/2021
107	Cắt MC 472, 474 Đức Hòa 2, 3LBFCO T223 Sò Đo	7:00	16:00	Nâng cấp dây đường dây trung thế 03 pha NR Công ty Thành Hữu Nghị từ T21- T18, từ T18 - T13A , từ T13A - T61; Nâng cấp dây đường dây trung thế 03 pha NR Sò Đo từ T14 - T1; XDM đường dây 22kV 03 pha từ NR Sò Đo T1 - T228A.	ĐTXD	một phần xã Tân Mỹ	10/10/2021
108	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Sò Đo	7:00	16:00	Nâng cấp đường dây trung thế từ 01 pha lên 03 pha NR Kênh Nước Mặn từ T75- T82 và XDM đường dây 22kV 03 pha tuyến 478 Đức Hòa 2 từ T6 - T82, từ T21 - T75 (nối lưới NR Kênh Nước Mặn); Nâng cấp đường dây trung thế từ 01 pha lên 03 pha NR Bàu Công từ T14 - T77.	ĐTXD	một phần xã Tân Mỹ	10/10/2021
109	Cắt MC 476 Đức Lập, 472, 474 Đức Hòa 2	7:00	16:00	XDM Đường dây 22kV 03 pha cáp ngầm từ tủ máy cắt hợp bộ (ngăn MC tuyến 478 Đức Hòa 2) trạm 220kV Đức Hòa 2 đến trụ công T1A và từ T5 đến T6.	ĐTXD	một phần xã Tân Mỹ	10/10/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
110	Cắt MC 476 Đức Lập, 472, 474 Đức Hòa 2	7:00	16:00	Nâng cấp Lộ ra tuyến 476 trạm 110kV Đức Lập	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Hạ	10/10/2021
111	Cắt 3LBFCO NR T136B Lộc Thuận-Lộc Giang	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	12/10/2021
112	Cắt LBFCO NR T142B Lộc Chánh-Lộc Giang	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	12/10/2021
113	Cắt 3LBFCO NR T125 Trạm Bơm Lộc Giang	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Lộc Giang	14/10/2021
114	Cắt 3LBFCO NR T14 Gò Sao	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Phú	15/10/2021
115	Cắt 3LBFCO NR T27 Trại Bí	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Phú	16/10/2021
116	Cắt MC 474 Đức Hòa 2, 3LS T1A Hậu Nghĩa	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Huyện Ủy	SCL	một phần TT Hậu Nghĩa	17/10/2021
117	Cắt LBFCO NR T34 Hòa Bình 1	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Hiệp Hòa	19/10/2021
118	Cắt 3LBFCO NR T48 Hòa Bình 1,2	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Hiệp Hòa	20/10/2021
119	Cắt LBFCO NR T187 Xóm củ	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	21/10/2021
120	Cắt LBFCO NR T211 Ông Búng	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	22/10/2021
121	Cắt LBFCO NR T220 Ông Tạng	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	23/10/2021
122	Cắt LBFCO NR So Đo-Go Sao	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	26/10/2021
123	Cắt 3LBFCO NR T5 Rừng Dầu	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	27/10/2021
124	Cắt LBFCO NR T53 Giồng ốc 1+2	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	28/10/2021
125	Cắt LBFCO NR T60 Bến củ	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	29/10/2021
126	Cắt LBFCO NR T60 Khu Lâm Vườn	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	30/10/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
127	Cắt LBFCO NR Tu Mặn-Cầu Tân Thái	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	30/10/2021
128	Cắt LBFCO NR T250 Rừng Bà Thuộc	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Tân Mỹ	30/10/2021
129	Cắt 3LBFCO NR T250 Tân Hội	7:00	16:00	Vệ sinh sứ, bảo trì mối nối, hệ thống tiếp đất, thay LA định kỳ	Bảo trì	Một phần xã Đức Lập thượng	30/10/2021
130	Cắt Rec 20 Rạch Sơn	7:00	16:00	Thay dây nhánh rẽ Chợ Mới Hậu Nghĩa	SCL	một phần TT Hậu Nghĩa	17/10/2021
131	Cắt MC 472, 474, 478 Đức Hòa, LBS T59 Công Bà Bông	7:00	16:00	Thay dây trục Đức Hòa - Cầu Xáng	SCL, Bảo trì	một phần xã Đức Hòa Đông	24/10/2021
132	Cắt MC 477, 482 Đức Lập	7:00	16:00	Thay dây từ T115B đến T30 NR CCN Hoàng Gia (mạch dưới)	SCL, Bảo trì	một phần xã Mỹ Hạnh Nam	31/10/2021
133	Cắt Rec 150 Tân Phú	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T239A/13 Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây	ĐTXD	một phần xã Hòa Khánh Tây	14/11/2021
134	Cắt LBS T3 Trà Cú	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T14A/6 Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây.	ĐTXD	một phần xã Hòa Khánh Tây	21/11/2021
135	Cắt LBFCO nhánh rẽ Kênh Kênh	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T6A/5, T6A/2/5 Kênh Kênh, xã Hòa Khánh Đông.	ĐTXD	một phần xã Hòa Khánh Đông	25/11/2021
136	Cắt LBFCO nhánh rẽ rạch Nhum - Gò Sao	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T10/10 Rạch Nhum, xã Tân Phú.	ĐTXD	một phần xã Tân Phú	26/11/2021
137	Cắt LBFCO nhánh rẽ rạch Nhum - Gò Sao	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T12/6 Rạch Nhum - Gò Sao, xã Tân Phú.	ĐTXD	một phần xã Tân Phú	27/11/2021
138	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ô.Khích	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T9/4 Tân Phú, xã Tân Phú.	ĐTXD	một phần xã Tân Phú	29/11/2021
139	Cắt LBFCO nhánh rẽ Sơn Lợi	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T49 Sơn Lợi 4, xã An Ninh Tây.	ĐTXD	Một phần xã An Ninh Tây	30/11/2021
140	Cắt LBFCO nhánh rẽ An Thuận	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T7/2, T7/7 An Thuận, xã An Ninh Đông.	ĐTXD	Một phần xã An Ninh Tây	30/11/2021
141	Cắt LBFCO T11 Gò Mã Đạo	7:00	16:00	XDM TBA 160kVA T11 Gò Mã Đạo	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Hạ	04/12/2021
142	Cắt Rec 124 Đức Lập	7:00	16:00	XDM đường dây trung hạ áp và TBA 160kVA T87/1 Đức Hòa Thượng	ĐTXD	một phần xã Đức Hòa Thượng	07/12/2021
143	Cắt LBFCO nhánh rẽ Seagaro	7:00	16:00	XDM đường dây trung áp và TBA 160kVA T8A/7 Segarero	ĐTXD	một phần Mỹ Hạnh Nam	10/12/2021
144	Cắt LBFCO nhánh rẽ KV4 Đức Hòa	7:00	16:00	XDM đường dây trung, hạ áp và TBA 75kVA 01 pha T4A/5 Khu vực 4 TT Đức Hòa	ĐTXD	một phần TT Đức Hòa	15/12/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
145	cắt LBFCO T1 Đức Ngải	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T32/9, T32/6/1 Đức Ngải 1, xã Đức Lập Thượng.	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Thượng	18/12/2021
146	Cắt LBFCO nhánh rẽ Xóm Thấp	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T6A/3 Xóm Thấp, xã Đức Lập Thượng.	ĐTXD	một phần xã Đức Lập Thượng	20/12/2021
147	Cắt LBFCO nhánh rẽ Giồng Voi	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T13 Giồng Voi, xã Tân Mỹ.	ĐTXD	một phần xã Tân Mỹ	22/12/2021
148	Cắt LBFCO nhánh rẽ Lộc Bình	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T13 Lộc Thạnh, xã Lộc Giang.	ĐTXD	một phần xã Lộc Giang	25/12/2021
149	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Ô.Huân	7:00	16:00	ĐDTHA và TBA T4A/11 Lộc Bình, xã Lộc Giang.	ĐTXD	một phần xã Lộc Giang	28/12/2021
VI	ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ						
1	Cắt LBFCO phân đoạn Nr UB Kinh Trà Cú tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Bắc	26/1/2021
2	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Kinh Trà Cú tuyến 477 Đức Huệ	13:00	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Bắc	26/1/2021
3	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Mỹ Quý Đông tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	16/1/2021
4	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	5/1/2021
5	Cắt LBFCO phân đoạn Nr KDC Đông Thành tuyến 477 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Thị trấn Đông Thành	5/1/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
6	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Xóm Mới MTT tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	7/1/2021
7	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Thiên Thanh tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Bắc	12/1/2021
8	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Bàu Sến tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Bắc	12/1/2021
9	Cắt LBFCO phân đoạn Nr TL 839 Rạch Bần tuyến 477 Đức Huệ	13:00	14:20	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Bắc	12/1/2021
10	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Bờlôghe tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	15/1/2021
11	Cắt LBFCO phân đoạn Nr 5 Đảnh tuyến 477 Đức Huệ	10:20	11:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	15/1/2021
12	Cắt LBFCO phân đoạn Nr UB Mỹ Quý Đông tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	16/1/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
13	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Giồng Điều 2 tuyến 479 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	16/1/2021
14	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Bà Mù tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	23/1/2021
15	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Tư Quyết tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	26/1/2021
16	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ông Bao tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	26/1/2021
17	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Cây Trâm tuyến 479 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	26/1/2021
18	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Rạch Chùa tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	28/1/2021
19	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Sông Vàm Cỏ tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	28/1/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
20	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ông Tùng tuyến 479 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	28/1/2021
21	Cắt LBFCO phân đoạn Nr TB Mỹ Thạnh Đông tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	6/2/2021
22	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Trường Long tuyến 479 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Thị trấn Đông Thành	6/2/2021
23	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Áp 5 MTĐông tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	2/2/2021
24	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Hai Du tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	2/2/2021
25	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Áp 4 Mỹ Thạnh Đông tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	2/2/2021
26	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Bàu Trâm tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	2/2/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
27	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Áp 1 Mỹ Thạnh Đông tuyến 477 Đức Huệ	13:00	14:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	5/2/2021
28	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Rạch Bọng tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	5/2/2021
29	Cắt LBFCO phân đoạn Nr áp 3 Mỹ Thạnh Đông tuyến 477 Đức Huệ	13:00	14:20	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	5/2/2021
30	Cắt LBFCO phân đoạn Nr áp 3 Mỹ Thạnh Đông nối dài tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	5/2/2021
31	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ông Cừ tuyến 477 Đức Huệ	10:20	11:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	5/2/2021
32	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Áp 2 Mỹ Bình tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Bình	23/2/2021
33	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Quốc Huy tuyến 477 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Bình	23/2/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
34	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ông Cang tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	23/2/2021
35	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ngã 3 Mạnh Mạnh tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	23/2/2021
36	Cắt LBFCO phân đoạn Nr TB Tràm Bò tuyến 477 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	25/2/2021
37	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Trường Mỹ Bình tuyến 477 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Bình	25/2/2021
38	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Kênh T2 tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Hưng	25/2/2021
39	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Trạm Bơm áp 6 tuyến 479 Đức Huệ	8:00	10:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	2/3/2021
40	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Bàu Sầu tuyến 479 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	2/3/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
41	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Rạch Gốc tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	2/3/2021
42	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp 6 MTĐ tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	4/3/2021
43	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Cầu Sập 2 tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	4/3/2021
44	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ông Đương tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	4/3/2021
45	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Giồng Tràm tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	6/3/2021
46	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Trù Mật tuyến 479 Đức Huệ	8:00	10:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	6/3/2021
47	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Sân Bay tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:20	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	6/3/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
48	Cắt LBFCO phân đoạn Nr ĐBP Mỹ Quý Tây tuyến 479 Đức Huệ	8:00	10:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	6/3/2021
49	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Cốc Rinh tuyến 479 Đức Huệ	10:20	11:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	9/3/2021
50	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Kinh Tinh tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	9/3/2021
51	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp 5 Mỹ Quý Tây tuyến 479 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	9/3/2021
52	Cắt LBFCO phân đoạn Nr T7A ấp 5 MQT tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	9/3/2021
53	Cắt LBFCO phân đoạn Nr KDC Quân Sự tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	5/5/2021
54	Cắt LBFCO phân đoạn Nr ĐBP Ba Thu tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	5/5/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
55	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Áp 4 Tho Mo tuyến 479 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	9/3/2021
56	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Xóm Mới MQT tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	9/3/2021
57	Cắt LBFCO phân đoạn Nr T3A Xóm Mới MQT tuyến 479 Đức Huệ	10:20	11:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	9/3/2021
58	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Đường T19 tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	23/3/2021
59	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Áp 5 Mỹ Thạnh Bắc tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	23/3/2021
60	Cắt LBFCO phân đoạn Nr TB Bà Mùì tuyến 479 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	23/3/2021
61	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ngã 3 Mỹ Lợi tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	25/3/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
62	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Nhà Thương tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	25/3/2021
63	Cắt LBFCO phân đoạn Nr 10 Đặng tuyến 479 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	25/3/2021
64	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp Voi tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	25/3/2021
65	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Xóm Điều tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	27/3/2021
66	Cắt LBFCO phân đoạn Nr ĐBP 869 tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	27/3/2021
67	Cắt LBFCO phân đoạn Nr 8 Thông 7 Lược tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	27/3/2021
68	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Giồng Lức tuyến 479 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	27/3/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
69	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ngã 5 Bình Thành tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	2/4/2021
70	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ngã 5 Bình Thành 2 tuyến 477 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	2/4/2021
71	Cắt LBFCO phân đoạn Nr T2 Bình Hòa Nam tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	2/4/2021
72	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp 3, 4 Bình Hòa Hưng tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Hưng	2/4/2021
73	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Kênh Gãy tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Hưng	2/4/2021
74	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Lâm Hải tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Nam	7/4/2021
75	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Giồng Ông Bạt tuyến 477 Đức Huệ	13:00	14:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Bình	8/4/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
76	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Áp 1,2 Bình Hòa Hưng tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Hưng	9/4/2021
77	Cắt LBFCO phân đoạn Nr ĐBP Bình Hòa Hưng tuyến 477 Đức Huệ	13:00	14:20	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Hưng	9/4/2021
78	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Chốt Dân Quân BHH tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Hưng	9/4/2021
79	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Khu Di Tích tuyến 477 Đức Huệ	10:20	11:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Hưng	9/4/2021
80	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Voi Đình tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	10/4/2021
81	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Chân Tóc tuyến 479 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	10/4/2021
82	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Nguyễn Thị Khánh tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	10/4/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
83	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Bò Cạp tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	13/4/2021
84	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Cây Gáo tuyến 477 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	13/4/2021
85	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Tràm Bò tuyến 477 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	13/4/2021
86	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Giồng Sên tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	16/4/2021
87	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp 1, 2 Mỹ Quý Đông tuyến 479 Đức Huệ	10:20	11:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	16/4/2021
88	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Giồng Điều 2 tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	16/4/2021
89	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Tràm Sắt tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	16/4/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
90	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Trường Học MQĐ tuyến 479 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	5/4/2021
91	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Trường THPT Mỹ Quý tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	20/4/2021
92	Cắt LBFCO phân đoạn Nr T9A Mỹ Quý Đông tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây	20/4/2021
93	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp 5 Mỹ Quý Đông tuyến 479 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	20/4/2021
94	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Phước Mỹ tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	20/4/2021
95	Cắt LBFCO phân đoạn Nr 2 Hồ 9 Phê tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	27/4/2021
96	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Chốt Dân Quân MTT tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	27/4/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
97	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp Dinh tuyến 479 Đức Huệ	13:00	14:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	27/4/2021
98	Cắt LBFCO phân đoạn Nr 5 Trân tuyến 479 Đức Huệ	14:30	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	27/4/2021
99	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Đền đường tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Thị trấn Đông Thành	7/5/2021
100	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Nước đá Tiên Phong tuyến 477 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Thị trấn Đông Thành	7/5/2021
101	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Khu Vực 3 tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Thị trấn Đông Thành	7/5/2021
102	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Khu Vực 3 nối dài tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Thị trấn Đông Thành	7/5/2021
103	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Cầu Sập 2 tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Thị trấn Đông Thành	7/5/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
104	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Mạnh Mạnh tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	11/5/2021
105	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp 4 Bình Thành tuyến 477 Đức Huệ	13:00	14:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	11/5/2021
106	Cắt LBFCO phân đoạn Nr UB Bình Thành tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	11/5/2021
107	Cắt LBFCO phân đoạn Nr UB Bình Thành nối dài tuyến 477 Đức Huệ	13:00	14:20	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	11/5/2021
108	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Trường học Dinh tuyến 479 Đức Huệ	8:00	10:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	13/5/2021
109	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp 5 Mỹ Bình tuyến 479 Đức Huệ	10:20	11:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Bình	13/5/2021
110	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Nguyễn Ngọc Long tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:10	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Hòa Hưng	18/5/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
111	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Rạch Cối tuyến 479 Đức Huệ	13:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	22/5/2021
112	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Rạch Cồn tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	22/5/2021
113	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Áp 1 Mỹ Thạnh Bắc tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	22/5/2021
114	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Áp 6 Mỹ Quý Đông	8:00	10:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Đông	2/6/2021
115	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ông Bước tuyến 479 Đức Huệ	8:00	10:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc	8/6/2021
116	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Xóm Tràm tuyến 479 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	12/6/2021
117	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Giếng Nước Mỹ Thạnh Đông tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Đông	16/6/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
118	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Ấp 4 Mỹ Bình tuyến 477 Đức Huệ	8:00	11:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Bình	18/6/2021
119	Cắt LBFCO phân đoạn Nr KDC Công Viên tuyến 477 Đức Huệ	8:00	9:30	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Thị trấn Đông Thành	22/6/2021
120	Cắt LBFCO phân đoạn Nr TB Tràm Bò tuyến 477 Đức Huệ	8:00	10:20	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	26/6/2021
121	Cắt 3 LBFCO T280 tuyến 477	8:00	11:30	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành, xã Bình Hòa Hưng	12/7/2021
122	Cắt LBFCO T01 Nr Giồng Điều tuyến 479	8:00	11:30	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Bắc, xã Mỹ Quý Tây	26/7/2021
123	Cắt 3 LBFCO T154 tuyến 477	8:00	11:30	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành, xã Bình Hòa Hưng	16/8/2021
124	Cắt LBFCO T02 Nr Ngã 5 Bình Thành tuyến 477	8:00	11:30	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành	25/8/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
125	Cắt REC T69 tuyến 477	8:00	11:30	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành, xã Bình Hòa Hưng	10/9/2021
126	Cắt 03 LBFCO T01 Nr Mỹ Thạnh Tây tuyến 479	8:00	11:30	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Thạnh Tây	16/9/2021
127	Cắt REC T02 Nr Bình Hòa Nam tuyến 477	8:00	11:30	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Bình Thành, xã Bình Hòa Hưng	14/10/2021
128	Cắt 3 LBFCO T01 Nr Mỹ Quý Đông tuyến 479	8:00	11:30	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Thay tăng công suất TBA, Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Mỹ Quý Tây, xã Mỹ Quý Đông	24/10/2021
VII	ĐIỆN LỰC MỘC HÓA						
1	MC 472 MH	7:00	13:26	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Phường 3, xã Bình Thạnh, Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường; xã Bình Hòa Tây, Bình Hòa Đông, Bình Hòa Trung, Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa	Tháng 01/2021
2	LBS+DS Khu Phố 4	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Phường 1,2, thị xã Kiến Tường, Một phần huyện Tân Thạnh	Tháng 01/2021
3	LBFCO Nr Kinh Cái Cát	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường	Tháng 01/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
4	LBFCO Nr Ngọn Nhỏ	7:00	17:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường	Tháng 01/2021
5	LBFCO Nr Kinh Ôp	7:05	16:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường	Tháng 01/2021
6	LBFCO Nr Bắc Chan	7:30	16:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường	Tháng 01/2021
7	LBFCO Nr R. Nhà Ông	7:00	16:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường	Tháng 01/2021
8	Nr Kinh Cá Đè	7:45	16:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường	Tháng 01/2021
9	Nr Ông Mè	7:45	16:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường	Tháng 01/2021
10	MC 477	7:45	16:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Một phần huyện Tân Thạnh	Tháng 02/2021
11	Nr Kinh Cả Gừa	7:15	16:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa	Tháng 02/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
12	Nr Bào Vương	7:30	16:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Thanh Hưng, thị xã Kiến Tường	Tháng 02/2021
13	Nr Góc Khai	7:45	16:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Thanh Hưng, thị xã Kiến Tường	Tháng 02/2021
14	MC 471	7:00	11:25	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường; Campuchia	Tháng 03/2021
15	LBFCO Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần phường 1, thị xã Kiến Tường	Tháng 04/2021
16	LBFCO Quảng Dài	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Tân Lập, thị xã Kiến Tường	Tháng 04/2021
17	LBFCO Rạch Tầm Dương	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Thanh Trị, thị xã Kiến Tường	Tháng 05/2021
18	LBFCO Cây Khô Nhỏ 2	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa	Tháng 06/2021
19	DS T58 Tuyên Thạnh	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	xã Tuyên Thạnh, Thanh Hưng, thị xã Kiến Tường, một phần huyện Tân Thạnh	Tháng 07/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
20	LBFCO Kinh Ôp	7:00	17:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, một phần huyện Tân Thạnh	Tháng 07/2021
21	LBS+DS Cầu Mộc Hóa	7:00	9:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường; xã Bình Hòa Tây, Bình Hòa Đông, Bình Hòa Trung, Bình Phong Thạnh, xã Bình Thạnh huyện Mộc Hóa	Tháng 08/2021
22	LBFCO Sông Pro	7:00	17:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần Xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường	Tháng 08/2021
23	LBFCO Bình Thạnh	7:00	9:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa	Tháng 08/2021
24	LBFCO Kinh Cà Dứa	7:00	17:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa	Tháng 08/2021
25	LBFCO Áp Chuối Tây	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa	Tháng 09/2021
26	LBFCO Đường Bàn Trái	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa	Tháng 10/2021
27	LBFCO Kinh Thanh Niên	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa	Tháng 11/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
28	LBFCO Kinh Cà Dứa	7:00	11:00	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa	Tháng 12/2021
VIII	ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG						
1	LBFCO T12 Gò Pháo	8:00:00	10:00:00	Bảo trì lưới điện (T12-T68), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B - huyện Tân Hưng - tỉnh Long An	10/1/2021
2	LBFCO T07 Nr Vĩnh Bửu	8:00:00	10:00:00	Bảo trì lưới điện (T08-T143), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL, tăng công suất TBA	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Toàn bộ xã Vĩnh Bửu - huyện Tân Hưng - tỉnh Long An	10/1/2021
3	LBFCO T341 Nr K79 Vĩnh Lợi	7:30:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T390-T505,T505-T01), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL, tăng công suất TBA	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Xã Vĩnh Châu B, ấp Gò thuyền xã Vĩnh Thạnh; Khu phố Rọc Chanh A và 1 phần Khu phố: Gò Thuyền, Gò Thuyền A thị trấn Tân Hưng; ấp: Hưng Trung, Hưng Tân, Gò Gòn xã Hưng Thạnh	12/1/2021
4	LBFCO T01 Nr 3F KDC Gò Thuyền A	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T07), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng	14/1/2021
5	LBFCO T01 Nr Châm Rồ	8:00:00	11:00:00	Bảo trì lưới điện (T01-T44), thay thí nghiệm thiết bị (Recloser T44/3 Campuchia), khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Toàn bộ xã Hưng Điền B, Hưng Điền, Campuchia, huyện Tân Hưng	20/1/2021
6	LBFCO T03 Nr Kinh Kobe	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T03-T21), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Thạnh - huyện Tân Hưng - tỉnh Long An	22/1/2021
7	LBFCO T07 Nr 3F Trường C2-3, Nr 3F Tuyển DC Kinh 79	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T07), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng	23/1/2021
8	LBFCO T2A Nr 3F CDC Khu C	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T07), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng	23/1/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
9	LBFCO T06 Nr Vườn Chuối	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T07-T61), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng	7/2/2021
10	LBFCO T77 Hưng Điền B	8:00:00	11:00:00	Bảo trì lưới điện (T01-T30), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Toàn bộ xã Hưng Điền, Campuchia, huyện Tân Hưng	10/2/2021
11	LBFCO T03 Nr UB Hưng Thạnh	8:00:00	10:00:00	Bảo trì lưới điện (T04-T54), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Thạnh - huyện Tân Hưng - tỉnh Long An	15/2/2021
12	LBFCO T01 Nr Vĩnh Châu B	8:00:00	10:00:00	Bảo trì lưới điện (T02-T97), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng	22/2/2021
13	LBFCO T99 Nr Gò Thuyền	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T99), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng	22/2/2021
14	LBFCO T99 Nr TDC Phước Xuyên	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T99), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng	22/2/2021
15	LBFCO T69 Thạnh Hưng	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T86), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Toàn bộ xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	24/2/2021
16	LBFCO T69 Nr Kinh T3	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T143), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	2/3/2021
17	LBFCO T201A Nr TT Y Tế	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T05), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng	3/3/2021
18	LBFCO T04 Nr Vĩnh Châu B	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T05-T40), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng	3/3/2021
19	LBFCO T03 Nr Hưng Trung	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T04-T36), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng	4/3/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
20	LBFCO T01 Nr Kinh T11	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T04-T36), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng	5/3/2021
21	LBFCO T14 Nr Sông Trăng Phải	8:00:00	10:00:00	Bảo trì lưới điện (T15-T99), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Thanh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	5/3/2021
22	LBFCO T10 Nr Sông Trăng Trái	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T11-T33), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Thanh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	5/3/2021
23	LBFCO T07 Nr Vĩnh Nguyễn	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T08-T80), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng	6/3/2021
24	LBFCO T235A Nr Kênh 63 & kênh 20/3	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T72), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng	7/3/2021
25	LBFCO T01 Nr Cà Bát Phải	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T02-T53), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	11/3/2021
26	LBFCO T22 Nr Cà Bát Trái	8:00:00	11:00:00	Bảo trì lưới điện (T01-T110), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	13/3/2021
27	LBFCO T07 Nr Kinh T7	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T08-T42), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	14/3/2021
28	LBFCO T103 Nr Cà Góc	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T68), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	16/3/2021
29	LBFCO T02 Nr Cà Na	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T03-T52), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	16/3/2021
30	LBFCO T05 Nr Cà Môn	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T06-T42), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	16/3/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
31	LBFCO T07 Nr Vĩnh Ân	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T08-T98), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	17/3/2021
32	LBFCO T22 Nr Cà Bát Trái	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-28), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	19/3/2021
33	LBFCO T27 Nr Kinh T9 - Hưng Điền B	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T21), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	19/3/2021
34	LBFCO T06 3F Kênh T11 - Hưng Điền B	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T08-T98), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	20/3/2021
35	LBFCO T01 1F Khu D	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T08-T98), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng	21/3/2021
36	Recloser T01 Tân Hưng	7:30:00	11:30:00	XDM đường dây trung hạ áp và trạm biến áp xóa hộ cầu phụ T05, T12, 20 Cà Bát Trái xã Hưng Điền B, T45 Hưng Hà -KT7 xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng	Đầu tư xây dựng lưới điện	Toàn bộ xã Vĩnh Thạnh, xã Hưng Thạnh, Hưng Điền B, Hưng Điền, Campuchia - huyện Tân Hưng - tỉnh Long An	21/6/2021
37	FCO các trạm T11 Cà Na, T132, T138 Vĩnh Thạnh, T01 TT Y Tế, T210 Chợ 4	7:30:00	10:30:00	SCL đường dây hạ áp các trạm T11 Cà Na, T132, T138 Vĩnh Thạnh, T01 TT Y Tế, T210 Chợ 4, huyện Tân Hưng	Sửa chữa lớn lưới điện	Một phần xã Vĩnh Thạnh, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng	24/6/2021
38	LBFCO T19 Nr Hưng Hà	8:00:00	11:00:00	Nâng cấp và xây dựng mới đường dây trung áp, trạm biến áp cấp điện trạm bơm KT9-1 và KT9-2, xã Hưng Hà	Đầu tư xây dựng lưới điện	Toàn bộ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	16/8/2021
39	LBFCO T19 Nr Hưng Hà	8:00:00	11:00:00	Bảo trì lưới điện (T20-T66), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL, tăng công suất TBA, lắp đặt tụ bù hạ áp	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Toàn bộ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	16/8/2021
40	LBFCO T34 Nr Thạnh Hưng	8:00:00	10:00:00	XDM đường dây trung hạ áp và trạm biến áp xóa hộ cầu phụ T10 Cái Bát xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng	Đầu tư xây dựng lưới điện	Toàn bộ xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	16/8/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
41	LBFCO T01 Nr Vĩnh Lợi	8:00:00	10:00:00	XDM đường dây trung hạ áp và trạm biến áp xóa hộ câu phụ T36 UB Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng	Đầu tư xây dựng lưới điện	Toàn bộ xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	25/10/2021
42	LBFCO T01 Vĩnh Châu A	8:00:00	10:00:00	Bảo trì lưới điện (T01-T86), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL, tăng công suất TBA, lắp đặt tụ bù hạ áp	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Toàn bộ xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An	25/10/2021
43	LBFCO T01 Láng Sen	8:00:00	10:00:00	XDM đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện áp Cà Sậy, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng	Đầu tư xây dựng lưới điện	Một phần xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng	27/10/2021
44	LBFCO T01 1F Kênh 1/5&2/9	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T56), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL, lắp đặt tụ bù hạ áp	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng	24/11/2021
45	LBFCO T01 Nr K.Đông Vàng	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T28), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL, lắp đặt tụ bù hạ áp	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng	25/11/2021
46	LBFCO T01F kênh 5 Quế	8:00:00	11:30:00	Bảo trì lưới điện (T01-T30), thay thí nghiệm thiết bị, khắc phục khiếm khuyết, 7 PL, lắp đặt tụ bù hạ áp	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Một phần xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng	25/11/2021
IX	DIỆN LỰC TÂN THẠNH						
1	Cắt 3LBFCO pđ Tân Ninh	7:30	11:30	Chấp sắt, lắp tiếp địa	Bảo trì lưới điện	Từ trụ T02-T50 NR Tân Ninh	07/01/2021
2	Cắt LBFCO pđ kinh Đứng Xóm Cò	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ trụ T03-T37 NR kinh Đứng Xóm Cò	14/01/2021
3	Cắt LBFCO pđ kinh 89	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ trụ T01-T27 NR kinh 89	18/01/2021
4	Cắt 3LBFCO pđ Sáu Tờ	7:30	11:30	Chấp sắt, lắp tiếp địa	Bảo trì lưới điện	Từ trụ T05-T122 trục Hai Hạt	24/01/2021
				Thay trụ không lồ 10,5m	ĐTXD		
5	Cắt 3LBFCO pđ kinh 30/4	7:30	11:30	Ép lèo, lắp tiếp đất	Bảo trì lưới điện	T01-46 NR K 30/4	18/2/2021
6	Cắt 3LBFCO pđ Cầu Phụng Thót	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	T01-66 NR Cầu Phụng Thót	22/2/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
7	3 LBFCO phân đoạn kinh Nông Nghiệp	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, điều hòa MBA, thi công ĐTXD lưới điện xóa hộ cầu phụ có chi phí đầu tư thấp	Bảo trì lưới điện, ĐTXD	ấp 2, 3 xã Hậu Thạnh Đông	05/3/2021
8	LBFCO phân đoạn Bùi Cũ	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, điều hòa MBA, thi công ĐTXD lưới điện xóa hộ cầu phụ có chi phí đầu tư thấp	Bảo trì lưới điện, ĐTXD	ấp Bùi Cũ xã Nhơn Hòa Lập	10/3/2021
9	Cắt LBFCO pđ Bắc Hòa Hậu Thạnh Tây	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, điều hòa MBA, thi công ĐTXD lưới điện xóa hộ cầu phụ có chi phí đầu tư thấp	Bảo trì lưới điện, ĐTXD	Từ trụ T03-T81 NR Bắc Hòa Hậu Thạnh Tây	24/3/2021
10	Cắt LBFCO pđ Bùi Mới	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ trụ T05-T49 NR Bùi Mới	04/4/2021
11	Cắt 3LBFCO pđ Bắc Hòa Nhơn Hòa Lập	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ trụ T15-T66 NR Bắc Hòa Nhơn Hòa Lập	12/4/2021
12	Cắt 3LBFCO pđ Tân Ninh	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, điều hòa MBA, thi công ĐTXD lưới điện xóa hộ cầu phụ có chi phí đầu tư thấp	Bảo trì lưới điện, ĐTXD	Từ trụ T02-T50 NR Tân Ninh	20/4/2021
13	Cắt 3LBFCO pđ Kiến Bình T16	7:00	10:00	Điều hòa MBA, bảo trì trạm, lắp tiếp địa	Bảo trì lưới điện	Từ trụ T20-T163 trục Hậu Thạnh	26/4/2021
14	Cắt LBFCO p/d TDC Tân Lập	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Áp Kinh 7000 xã Tân Lập	10/5/2021
15	Cắt LBFCO pđ Kinh Trại Lòn	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ trụ T10-T42 NR Trại Lòn	16/5/2021
16	Cắt LBFCO pđ Kinh Phụng Thốt	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ trụ T04-T57 NR K Phụng Thốt	04/6/2021
17	Cắt LBFCO pđ kinh Hai Vụ	7:30	11:30	Ép lèo, lắp tiếp đất	Bảo trì lưới điện	T25-68 K Hai Vụ	15/6/2021
18	Cắt 3LBFCO p/d Máy Kéo	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T46 NR kinh Bắc Đông	02/07/2021
19	Cắt 3LBFCO p/d Chợ Tân Thạnh	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T06 NR Chợ Tân Thạnh	10/07/2021
20	Cắt LBFCO p/d Cái Tôm Bắc	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T15 NR Cái Tôm Bắc	25/07/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
21	t LBFCO p/d kinh 1000 Kiên Bình	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T28 NR kinh 1000 Kiên Bình	02/08/2021
22	LBFCO p/d kinh 2000 Bắc Nhon	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T46 NR kinh 2000 Bắc Nhon Hòa	15/08/2021
23	LBFCO p/d kinh 63 Hậu Thạnh	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T81-T24 NR kinh 63 Hậu Thạnh Tây	23/08/2021
24	Cắt LBFCO p/d Cái Tôm Nam	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T14 NR Cái Tôm Nam	05/09/2021
25	Cắt LBFCO p/d TDC Biện Minh	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T12 NR TDC Biện Minh	15/09/2021
26	Cắt LBFCO p/d Áp 5 Tân Lập	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T09 NR Áp 5 Tân Lập	07/10/2021
27	Cắt LBFCO p/d Bắc Hòa Hậu Thạnh Tây	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, điều hòa MBA, thi công ĐTXD lưới điện xóa hộ cầu phụ có chi phí đầu tư thấp	Bảo trì lưới điện, ĐTXD	Từ trụ T237-T306 NR Hậu Thạnh Tây	24/10/2021
28	Cắt LBFCO p/d TDC Giồng Dung	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T30 NR TDC Giồng Dung	18/11/2021
29	Cắt LBFCO p/d CDC Hòa Thạnh	7:30	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	Từ T01-T46 NR CDC Hòa Thạnh	15/12/2021
30	Cắt 3LBFCO p/d Y tế Kiên Bình	7:00	11:30	Bảo trì lưới điện, lau sứ, lắp tiếp địa, thực hiện 7 phụ lục PCSC	Bảo trì lưới điện	ấp Hải Hưng xã Nhon Hòa, Tân Lập.	20/12/2021
X	ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA						
1	LBFCO phân đoạn Bắc Đông Mới T11	8:00	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thủy Đông	14/01/2021
2	LBFCO phân đoạn Kênh 3A T01	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Tân Tây	14/01/2021
3	LBFCO phân đoạn Ông Quới T139	8:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phước	20/01/2021
4	LBFCO phân đoạn Thạnh Phước T135	8:00	16:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phước	24/01/2021
5	LBFCO phân đoạn Mareng T139	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phước	28/01/2021
6	LBFCO phân đoạn Áp 2, 3 Tân Tây T03	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Tân Tây	18/02/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
7	LBFCO phân đoạn Bắc Đông Cũ T11	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thanh An	27/02/2021
8	LBFCO phân đoạn Kênh T5 T122	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thuận Bình	02/03/2021
9	LBFCO phân đoạn Kênh T3 T03	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thuận Bình	18/03/2021
10	LBFCO phân đoạn Kênh Sáu Chí T104A	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thuận Bình	26/03/2021
11	LBFCO phân đoạn Kênh Trà Cú T18	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thuận Bình	26/03/2021
12	LBFCO phân đoạn Áp 5 Tân Tây T135	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Tân Tây	10/04/2021
13	LBFCO phân đoạn Nhon Xuyên T15	8:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Tân Tây	11/04/2021
14	LBFCO phân đoạn Áp 3, 4 Tân Đông T01	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Tân Tây	20/04/2021
15	LBFCO phân đoạn Áp 1, 2 Tân Hiệp T03	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Tân Hiệp	11/05/2021
16	LBFCO phân đoạn Bến Tre T01	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Tân Hiệp	11/05/2021
17	LBFCO phân đoạn Thạnh Phú T50	8:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phước	16/05/2021
18	LBFCO phân đoạn Kênh 2/9 T49	8:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phước	20/05/2021
19	LBFCO phân đoạn Kênh 19-5 T161A	8:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phước	28/05/2021
20	LBFCO phân đoạn Kênh Lâm Trường 1, 2 T16	8:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phước	08/06/2021
21	LBFCO phân đoạn Kênh 24 T02	8:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thủy Đông	18/06/2021
22	LBFCO phân đoạn Kênh 2 T27A	8:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thủy Đông	18/06/2021
23	LBFCO phân đoạn Bến Kè - Ngã 5 Hoàng Gia T02	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thủy Đông	17/07/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
24	LBFCO phân đoạn Ông Hiếu T01	8:00	15:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phú	24/07/2021
25	LBFCO phân đoạn Bà Luông T04	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thuận Nghĩa Hòa	14/08/2021
26	LBFCO phân đoạn Trà Cú T04	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thuận Nghĩa Hòa	14/08/2021
27	LBFCO phân đoạn Cây Khế T01	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thuận Nghĩa Hòa	14/09/2021
28	LBFCO phân đoạn Rạch Ông Văn T59	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phú	22/09/2021
29	LBFCO phân đoạn Kênh Cả Sáu T152A	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phước	12/10/2021
30	LBFCO phân đoạn Cà Cỏ T54A	8:00	14:00	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay LA, CB thí nghiệm định kỳ	Bảo trì và SCTX lưới điện	Xã Thạnh Phú	14/10/2021
XI	ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ						
1	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 2 TD8 Tân Phước Tây	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp 2 xã Tân Phước Tây	01/2021
2	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 3 Tân Phước Tây	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp 3 xã Tân Phước Tây	02/2021
3	Cắt LBFCO nhánh rẽ Sáu Xem	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Tân Lợi xã Đức Tân	02/2021
4	Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Đặng Văn Tuôi	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	TSTL Đặng Văn Tuôi	02/2021
5	Cắt LBFCO (T3) nhánh rẽ Bình Hoà Lạc Tấn	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp 3, áp 4 xã Lạc tấn	02/2021
6	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Điện 2	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Điện và một phần áp Bình Thạnh xã Bình Tịnh	02/2021
7	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 2 An nhựt Tân	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp 2 An Nhựt Tân	02/2021
8	Cắt LBFCO nhánh rẽ Tân Hoà 2	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Tân Hoà xã Đức Tân	02/2021
9	Cắt LBFCO nhánh rẽ Đập Lớn	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Đức xã Bình Lăng	02/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
10	Cắt LBFCO nhánh rẽ Năm On 1	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Lợi xã Đức Tân	02/2021
11	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 5 Lạc Tấn	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp 5 xã Lạc Tấn	03/2021
12	Cắt LBFCO nhánh rẽ Thanh Phong	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Thanh Phong xã Bình Lăng	03/2021
13	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Hoà - Lạc Tấn	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp 3 xã Lạc Tấn	03/2021
14	Cắt REC T2 Tấn Đức	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần xã Quê Mỹ Thạnh, xã Lạc Tấn	03/2021
15	Cắt LBFCO nhánh rẽ Tân Bình	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp 1 xã Lạc Tấn	03/2021
16	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Tịnh	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Hoà xã Bình Tịnh	04/2021
17	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bảy Chánh	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Điện xã Bình Tịnh	04/2021
18	Cắt LBFCO nhánh rẽ XX Quốc Doanh 9	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Hoà Thị Trấn Tân Trụ	04/2021
19	Cắt REC T76 Công Liễu	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, hoàn tất dự án JiCa	SCTX, JiCa	Áp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung, xã Quê Mỹ Thạnh, Bình Lăng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Lạc Tấn, Thị trấn Tân Trụ	05/2021
20	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bến Đò Ái Ngãi	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Lợi thị trấn Tân Trụ	06/2021
21	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ba Nê	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Lợi xã Đức Tân	06/2021
22	Cắt LBFCO nhánh rẽ Năm On	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Lợi xã Đức Tân	06/2021
23	Cắt LBFCO nhánh rẽ Út Sánh	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Lợi xã Đức Tân	07/2021
24	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Trinh	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, lắp máy biến áp	SCTX	xã Bình Trinh Đông	08/2021
25	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp Chùa	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Đông xã Bình Trinh Đông	08/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
26	Cắt LBFCO nhánh rẽ Chợ Ông Huyện	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp 2 xã Quê Mỹ Thạnh	08/2021
27	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 2 Tân Phước Tây	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp 2 xã Tân Phước Tây	09/2021
28	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 4 Tân Phước Tây	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp 4 xã Tân Phước Tây	09/2021
29	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 2 TĐ 8 Tân Phước Tây	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp 3 xã Tân Phước Tây	09/2021
30	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 6 Tân Phước Tây	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp 6 xã Tân Phước Tây	09/2021
31	Cắt LBFCO nhánh rẽ Thuận Lợi 3	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh	09/2021
32	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 1 Lạc Tân	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp 1 xã Lạc Tân	09/2021
33	Cắt LBFCO nhánh rẽ Nhựt Long 1	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Nhựt Long xã Nhựt Ninh	10/2021
34	Cắt LBFCO nhánh rẽ Miếu Bàn Qui	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh	10/2021
35	Cắt LBFCO nhánh rẽ Nhựt Long 3	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh	10/2021
36	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Thạnh 4	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh	11/2021
37	Cắt LBFCO nhánh rẽ Nhựt Hoà 1	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Nhựt Hoà xã Nhựt Ninh	11/2021
38	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Tây 1	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp Bình Tây xã Mỹ Bình	11/2021
39	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Thạnh 3	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần áp Bình Thạnh xã Bình Tịnh	11/2021
40	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Đông 5	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp Bình Đông xã Bình Trinh Đông	11/2021
41	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Đông 6	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Áp Bình Đông xã Bình Trinh Đông	11/2021
42	Cắt REC T22 Áp 5 An Nhựt Tân	7h30	17h00	Bảo trì Đd, TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ	SCTX	Một phần xã Quê Mỹ Thạnh, xã Mỹ Bình, Xã An Nhựt Tân	12/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
XII	ĐIỆN LỰC VINH HƯNG						
1	Cắt LBFCO phân đoạn Láng Lớn	07h00'	15h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Láng Lớn, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
2	Cắt LBFCO phân đoạn Thái kỳ	07h00'	09h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
3	Cắt LBFCO phân đoạn Măng Đa	07h00'	09h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Măng đa, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
4	Cắt LBFCO phân đoạn Ô Mái Dầm	07h00'	09h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp1, xã Hưng điền A, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
5	Cắt LBFCO phân đoạn Kinh Long Khốt	07h00'	15h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp1, xã Hưng điền A, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
6	Cắt LBFCO phân đoạn Bình Tứ	07h00'	15h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp1, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
7	Cắt LBFCO phân đoạn Vàm Đồn	07h00'	15h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp 1, xã Hưng Điền A huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
8	Cắt LBFCO phân đoạn Lộ Quẹo	07h00'	09h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	Từ trụ 1 đến trụ 8, ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
9	Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Đầu Sáu	07h00'	11h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp đầu Sáu, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
10	Cắt LBFCO phân đoạn Kinh 5/3	07h00'	09h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Cả Rung, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020
11	Cắt LBFCO phân đoạn Kinh Tên Lửa	09h00'	16h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Cả Rung, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 02/2020

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
12	Cắt LBFCO phân đoạn Kinh KT9	07h00'	11h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 03/2020
13	Cắt LBFCO phân đoạn Thái Quang	07h00'	11h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	Từ trụ 1 đến trụ 36, ấp Thái Quang, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 03/2020
14	Cắt LBFCO phân đoạn Bàu Nâu	07h00'	11h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 03/2020
15	Cắt LBFCO phân đoạn Kinh Dinh Điền	07h00'	11h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 03/2020
16	Cắt LBFCO phân đoạn Kinh KT6	07h00'	11h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 03/2020
17	Cắt LBFCO phân đoạn Chòi Mòi	07h00'	11h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình Tây huyện Vĩnh Hưng	Tháng 03/2020
18	Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Bù	07h00'	11h00'	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC.	Bảo trì, sửa chữa	ấp Rạch Bù xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng	Tháng 03/2020
XIII	ĐIỆN LỰC TÂN AN						
1	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Tràm Mù, tuyến 477LA	8:00	17:00	Đầu nối hoàn chỉnh, tái lập điện TBA Láng Cát 2, Tràm Mù 2, nhánh rẽ Tràm Mù, tuyến 477 LA	SCTX	Một phần khu vực Ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An.	7/1/2021
2	Cắt Aptomat TBA Phú Nhơn 2, tuyến 474 TA	8:00	17:00	Trồng trụ, kéo dây xử lý sụt áp đường Nguyễn Quang Đại, Phường 5, Tân An, Long An	SCTX	Một phần đường Nguyễn Quang Đại phường 5, Tân An, Long An	8/1/2021
3	Cắt Aptomat TBA UB Bình Tâm, tuyến 478 TA	8:00	11:30	Bảo trì TBA, ép lèo hạ áp Hẻm Ông Nguyễn Văn Bê thuộc đường dây hạ áp TBA UB Bình Tâm, tuyến 478 TA	SCTX	Một phần Ấp 1, Ấp 3, đường Nguyễn Thông, Xã Bình Tâm, Tân An, Long An	10/1/2021
4	LBFCO NR. Phú Thượng	13:30	16:30	XDM đường dây trung hạ thế và TBA Ấp 4 Cầu Rạch Sâu - xã Mỹ Phú	ĐTXD	Một Ấp 3 phần đường Lương Văn Hội, Xã Bình Tâm, Tân An, Long An	10/1/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
5	Cất FCO cô lập điện TBA Phước Nguyên, tuyến 478 TA	8:00	11:30	Thay MBA công trình điều hòa phụ tải TBA Phước Nguyên, tuyến 478TA	Điều hoà phụ tải	Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Huỳnh Văn Tạo, Khu phố 1,3,4, Phường 3, Tân An, Long An	12/1/2021
6	Cất FCO cô lập điện TBA cầu Bà Tàu 2, tuyến 476LA	13:30	16:30	Thay MBA công trình điều hòa phụ tải TBA cầu Bà Tàu 2, tuyến 476LA	Điều hoà phụ tải	Một phần đường Châu Thị Kim, Huỳnh Hữu Thống, đường Nguyễn Văn Rành, thuộc Khu Phố Bình An Phường 3, Khu Phố 1,3 phường 7, Tân An, Long An	14/1/2021
7	Cất Aptomat TBA Huỳnh Văn Đảnh, tuyến 478 TA	8:00	11:30	Kéo dây xử lý sụt áp hèm 184 Huỳnh Văn Đảnh, tuyến 478 TA	SCTX	Một phần đường Huỳnh Văn Đảnh, Khu phố 2, Kp Bình Đông 3, phường 3, Tân An, Long An	15/1/2021
8	Cất FCO cô lập điện TBA An Vĩnh Ngãi 1, tuyến 476 LA	13:30	16:30	Bảo trì TBA, thay Aptomat, TI định kỳ TBA An Vĩnh Ngãi 1, tuyến 476LA	SCTX	Một phần đường Châu Thị Kim, Kp An Thuận 1,2 phường 7, Tân An, Long An	16/1/2021
9	Cất LBFCO Nhánh rẽ Rạch Mương, tuyến 475 TA. Cất Aptomat TBA T.3/1 Huỳnh Việt Thanh	8:00	16:30	Bảo trì vệ sinh, lắp nắp chụp sứ, ốp toll thân trụ Nr Rạch Mương nhằm phục vụ công tác Tổ Chức đường Hoa Xuân Kỳ Hội năm 2019. Thu hồi TBA 400 KVA Cty Thái Sơn tuyến 475 TA	SCTX, PCSC	Một phần đường Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, Tân An, Long An	16/1/2021
10	Cất LBFCO Nr Tám Nết, tuyến 477 Long An	8:00	11:30	Điều hòa phụ tải TBA Tám Nết tes từ 37,5 lên 50kVA	Điều hoà phụ tải	Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa	17/1/2021
11	Cất LBFCO Nr Hai Lì, tuyến 477 Long An	8:00	11:30	Điều hòa phụ tải TBA Hai Lì tes từ 25 lên 37,5kVA	Điều hoà phụ tải	Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa	17/1/2021
12	Cất LBFCO Nr Cty Nước Đá Long An, tuyến 475TA	13:30	16:30	Kiểm tra bảo trì VHT khách hàng TBA NĐ Long An, tuyến 475TA	Bảo trì, sửa chữa	NĐ Long An	17/1/2021
13	Cất LBFCO Nr DNTN Công Thành, tuyến 471 LA	13:30	16:30	Kiểm tra bảo trì VHT khách hàng DNTN Công Thành, tuyến 471LA	Bảo trì, sửa chữa	DNTN Công Thành	18/1/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
14	Cắt FCO cô lập điện TBA TTGD Thường Xuyên, tuyến 471 TA	8:00	17:00	Kéo dây, xử lý sụt áp đường dây hạ áp TBA TTGD Thường Xuyên, tuyến 471 TA	SCTX	Trung Tâm GDTX và một phần áp 4 Bình Nam, xã Bình Tâm, Tân An, Long An	20/1/2021
15	Cắt LBFCO Áp 2 Bình TÂM, tuyến 478 TA	8:00	11:30	Kiểm tra cọc đất, bảo trì đường dây và TBA Nhánh rẽ Áp 2 Bình Tâm, tuyến 478 TA	SXTX, PCSC	Một phần đường Đinh Viết Cửu, đường Đỗ Trường Tự, xã Bình Tâm, Tân An, Long An	25/1/2021
16	MC.472TA, 476TA	7:30	15:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, thí nghiệm thiết bị, lắp vật tư PCSC	Bảo trì, sửa chữa	ĐT 833, phường 5	3/3/2021
17	MC.471TA, MC.478TA	7:30	15:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, thí nghiệm thiết bị, lắp vật tư PCSC	Bảo trì, sửa chữa	Xã Nhơn Thạnh Trung, phường 5	3/3/2021
18	MC.475TA, MC.474TA	7:30	15:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, thí nghiệm thiết bị, lắp vật tư PCSC	Bảo trì, sửa chữa	Xã Nhơn Thạnh Trung, phường 5	3/3/2021
19	MC.473TA, MC.477TA	7:30	15:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, thí nghiệm thiết bị, lắp vật tư PCSC	Bảo trì, sửa chữa	Xã Nhơn Thạnh Trung	3/3/2021
20	Cắt FCO trạm T.19 Nguyễn Thông	7:00	16:30	XDM ĐD trung, hạ áp và TBA giảm tải TBA T19A Nguyễn Thông	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm T.19 Nguyễn Thông	4/3/2021
21	Cắt FCO trạm Xóm Vườn	7:00	16:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA Xóm Vườn	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm Xóm Vườn	4/3/2021
22	Cắt FCO trạm Trại Xã Hội 1	7:00	16:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA Trại Xã Hội 1	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm Trại Xã Hội 1	4/3/2021
23	Cắt FCO trạm UB Bình Tâm	7:00	16:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA UB Bình Tâm	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm UB Bình Tâm	4/3/2021
24	Cắt NR LBFCO Bình Yên Đông	7:30	15:30	Xây dựng mới, nâng cấp đường dây trung áp 22kV NR. Bình Yên Đông	ĐTXD	Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 3	10/3/2021
25	MC.471LA, MC 474LA	7:30	15:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, thí nghiệm thiết bị, lắp vật tư PCSC	Bảo trì, sửa chữa	Phường 4, phường Khánh Hậu	10/3/2021
26	MC.472LA, MC 477LA	7:30	15:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, thí nghiệm thiết bị, lắp vật tư PCSC	Bảo trì, sửa chữa	Phường 2, phường 6, xã Lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An	10/3/2021
27	MC.478LA	7:30	15:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, thí nghiệm thiết bị, lắp vật tư PCSC	Bảo trì, sửa chữa	Phường 2, phường 5	14/4/2021
28	MC.473LA	7:30	15:30	Bảo trì TBA, hệ thống tiếp đất, vệ sinh sứ, thí nghiệm thiết bị, lắp vật tư PCSC	Bảo trì, sửa chữa	Phường 2, phường 5	21/4/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
29	Cắt NR LBFCO Bình Yên Đông	7:30	15:30	Xây dựng mới, nâng cấp đường dây trung áp 22kV NR Ấp Cầu	ĐTXD	Đường Nguyễn Cửu Vân, phường 3	7/4/2021
30	Cắt FCO trạm SB Cần Đốt	7:30	15:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA SB Cần Đốt	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm SB Cần Đốt	2/5/2021
31	Cắt FCO trạm Lâm Nghiệp	7:30	15:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA Lâm Nghiệp	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm Lâm Nghiệp	2/5/2021
32	Cắt FCO trạm Xuân Cầu	7:30	15:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA Xuân Cầu	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm Xuân Cầu	2/5/2021
33	Cắt FCO trạm Rạch Chanh 1	7:30	15:30	ĐD trung, hạ áp và TBA giảm tải TBA Rạch Chanh 1	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm Rạch Chanh 1	4/5/2021
34	Cắt FCO trạm Rạch Chanh 2	7:30	15:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA Rạch Chanh 2	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm Rạch Chanh 2	4/5/2021
35	Cắt FCO trạm T105A Mỹ An	7:30	15:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA T105A Mỹ An	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm T105A Mỹ An	4/5/2021
36	Cắt FCO trạm T116B Mỹ An	7:30	15:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA T116B Mỹ An	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm T116B Mỹ An	4/5/2021
37	Cắt FCO trạm T126 Bắc Đông	7:30	15:30	ĐD trung áp và TBA giảm tải TBA T126 Bắc Đông	ĐTXD	Đường dây hạ áp trạm T126 Bắc Đông	5/5/2021
38	Cắt MC 473-477TA	7:30	15:30	Hỗ trợ cắt điện ĐTXD Tân Trụ	ĐTXD	Từ trụ T.44 đến trụ T.66 tuyến 473-477 Tân An	5/5/2021
39	Cắt FCO trạm Bông Lúa	13:00	15:00	Thay điện kế định kỳ, thay CB định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Quân 2 - phường 4	5/5/2021
40	Cắt LBFCO Nr Hậu Cần Công An	15:00	17:00	Thay điện kế định kỳ, thay CB định kỳ, thay LA định kỳ	SCTX	Khu vực Hậu cần Công An thuộc Kp Bình Quân 2 - phường 4	10/5/2021
41	Cắt FCO trạm Bình Nam 4	7:30	9:30	Thay điện kế định kỳ, thay CB định kỳ	SCTX	Một phần đường tỉnh 827A thuộc Ấp Bình Nam - xã Bình Tâm; Kp An Thuận 2, - phường 7	11/5/2021
42	Cắt FCO trạm Bình Nam 3	9:30	11:30	Thay điện kế định kỳ, thay CB định kỳ	SCTX	Một phần đường tỉnh 827A thuộc Ấp Bình Nam - xã Bình Tâm; Kp An Thuận 2, - phường 7	11/5/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
43	Cắt FCO trạm Bình Nam 2	13:00	15:00	Thay điện kế định kỳ, thay CB định kỳ	SCTX	Một phần đường tỉnh 827A thuộc Ấp Bình Nam - xã Bình Tâm; Kp Bình An 1 - phường 7, Kp 4 - phường 3	11/5/2021
44	Cắt FCO trạm T.19 Nguyễn Thông	15:00	17:00	Thay điện kế định kỳ, thay CB định kỳ	SCTX	Một phần đường 827B, đường Lê Văn Lâm thuộc Kp Bình Đông 3, 4 - phường 3	11/5/2021
45	Cắt FCO trạm cây Tàng 1	7:30	9:30	Thay điện kế định kỳ, thay CB định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1A thuộc Kp Thanh Xuân, Bình Phú - phường 5	12/5/2021
46	Cắt FCO trạm cây Tàng 2	9:30	11:30	Thay điện kế định kỳ, thay CB định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1A thuộc Kp Thanh Xuân, Bình Phú, Phú Nhon - phường 5	12/5/2021
47	Cắt FCO trạm Sân Vận Động 2	13:00	15:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Hùng Vương, Châu Văn Giác thuộc Kp Bình Yên Đông 2 - phường 4	12/5/2021
48	Cắt FCO trạm Sân Vận Động 3	15:00	17:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Trương Văn Bang, Trà Quý Bình, Lê Cao Vỹ, Đỗ Tường Phong thuộc Kp 1 - phường 2	12/5/2021
49	Cắt CB trạm Nhà Thờ	7:30	9:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Yên Đông 2 - phường 4	12/5/2021
50	Cắt CB trạm Nhà Thờ 1	9:00	10:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Cư 1 - phường 4	12/5/2021
51	Cắt CB trạm Triển Lãm	10:30	12:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Cư 1 - phường 4	12/5/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
52	Cắt CB trạm Triển Lãm 1	13:00	14:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Yên Đông 2- phường 4	12/5/2021
53	Cắt CB trạm TB Phường 4 - 1	14:30	16:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Cư 2- phường 4	12/5/2021
54	Cắt CB trạm Khoa Học Kỹ Thuật	16:00	17:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Yên Đông 3- phường 4	12/5/2021
55	Cắt CB trạm Bờ Kinh 2	7:30	9:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường 827A, Nguyễn Văn Rành, Nguyễn Minh Trường thuộc Kp Bình Đông 4 - phường 3, Kp Bình An 1 - phường 7	14/5/2021
56	Cắt CB trạm Trường Đảng 2	9:00	10:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Nhơn Hậu - phường Tân Khánh, Quyết Thắng 1 - phường Khánh Hậu	14/5/2021
57	Cắt CB trạm Tập đoàn 56	10:30	12:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Quân 1, 2 - phường 4	14/5/2021
58	Cắt CB trạm Tập đoàn 56-1	13:00	14:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Quân 1, 2 - phường 4	16/5/2021
59	Cắt CB trạm T.9 Nguyễn Huệ	14:30	16:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Thủ Khoa Huân thuộc Kp 3 - phường 1	17/5/2021
60	Cắt CB trạm T.1 Nguyễn Công Trung	16:00	17:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Nguyễn Công Trung thuộc Kp 2 - phường 3	20/5/2021
61	Cắt LTD T.12 Hùng Vương (nhà MC 477LA) Cắt DS T.13B QL 62 (nhà MC 472LA)	6:30	16:00	Thay dây dẫn công trình thay dây dẫn SCL 2019	SCL	Quốc lộ 62, TP. Tấn An	2/6/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
62	Cắt MC 472TA, MC 476 TA Đóng DNĐ 472-76; 476-76TA Cắt DS T.1 Ấp 6 Hướng Thọ Phú (nhà REC Xóm Bún) Cắt LBS+DS T.1 Tân Trụ	6:30	16:00	Thay dây dẫn công trình thay dây dẫn SCL 2019	SCL	Kp Thanh Xuân, Phú Nhơn, Bình Phú, Thọ Cang - phường 5; Ấp Nhơn Thuận - xã Nhơn Thạnh Trung	2/6/2021
63	Cắt MC 476TA; đóng DNĐ 476-76TA Cắt LBS+DS T.1 Tân Trụ	6:30	16:00	Thay dây dẫn công trình thay dây dẫn SCL 2019	SCL	Phường 5, TP. Tân An Long An	2/6/2021
64	Cắt LTD T.12 Hùng Vương (nhà MC 477LA) Cắt DS T.13B QL 62 (nhà MC 472LA) Cắt LBS+LTD T.89 Lộ Tránh Cắt LBS+DS T.1 Tân Trụ	6:30	16:00	Thay dây dẫn công trình thay dây dẫn SCL 2019	SCL	Kp 7, 8 - phường 2; Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3, Kp Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2 - phường 6; Ấp Ngãi Lợi A - xã Lợi Bình Nhơn; Đường Đỗ Trinh Thoạii, Đặng Ngọc Sương, Trần Văn Ngân thuộc Ấp 3 xã Hướng Thọ Phú	2/6/2021
65	Cắt LBS+DS T.1 Tân Trụ	6:30	16:00	Trông trụ và thay dây dẫn từ trụ T.4 đến T.5 Nr Lộ Tránh. Công trình sửa chữa đường dây Nr Lộ Tránh không đảm bảo HLATLĐCA	SCTX	Một phần phường 5, phường 2, TP. Tân An	2/6/2021
66	Cắt LBS+LTD T.89 Lộ Tránh	7:30	16:00	Trồng chèn trụ BTLT 14m nâng cao đường dây; Đo điện trở đất và thay cọc đất bị hỏng	SCTX	Một phần phường 4, phường 2, TP. Tân An	2/6/2021
67	Cắt LBS+DS T.1 Tân Trụ	7:30	16:00	Trồng chèn trụ BTLT 14m nâng cao đường dây; Đo điện trở đất và thay cọc đất bị hỏng	SCTX	Một phần phường 5, phường 2, TP. Tân An	2/6/2021
68	Cắt DS T.45A QL 62 (Tân An thực hiện) Đóng DS+LBS T.264B Tân Đông (Thanh Hóa thực hiện)	6:30	7:30	Chuyển giao lưới 475TH-472LA từ DS 264B Tân Đông về đến DS T.45A QL 62	SCTX	Toàn bộ xã Lợi Bình Nhơn, Mỹ An, Mỹ Phú sáng từ 06h30 đến 07h30; chiều từ 16h30 đến 17h30	2/6/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
69	Cắt LBS+LS T.47 Cần Đốt (Tân An thực hiện) Đóng DS+LBS T.263 Tân Đông (Thanh Hóa thực hiện)	6:30	7:30	Chuyển giao lưới 473TH-477LA từ DS 263 Tân Đông về đến LS T.47 Cần Đốt	SCTX	Quốc lộ 62, TP. Tân An	2/6/2021
70	Cắt LBS+ LS T.30 Cầu Sắt Đóng DS+REC T.14 Mũi Tàu	6:30	7:30	Chuyển giao lưới 478LA-474TA từ DS T.14 Mũi Tàu về đến LS T.30 Cầu Sắt	SCTX	Một phần Kp 3- phường 2, và 1 phần Kp Thanh Xuân, Kp Nhơn Phú, Kp Bình Phú; Áp 1,2,4 áp Đạo Thạnh và một phần áp 3 - xã Hướng Thọ Phú sáng từ 06h30 đến 07h30; chiều từ 16h30 đến 17h30	2/6/2021
71	Cắt LBFCO T.26 Rạch Mương Đóng DS+LBS T.3 Đường 114	6:30	7:30	Chuyển giao lưới 477LA-475TA từ DS T.3 Đường 114 về đến LBFCO T.26 Rạch Mương	SCTX	Kp 3,5,6,7 - phường 2, và 1 phần Kp Bình Cư 2 - phường 6 từ 06h30 đến 07h30	2/6/2021
72	Cắt DS+LBS T.264B Tân Đông (Thanh Hóa thực hiện) Đóng DS T.45A QL 62 (Tân An thực hiện)	16:30	17:30	Chuyển giao lưới 472LA-475TH từ DS T.45A QL 62 về đến DS 264B Tân Đông	SCTX	Quốc lộ 62, TP. Tân An	2/6/2021
73	Cắt DS+LBS T.263 Tân Đông (Thanh Hóa thực hiện) Đóng LBS+LS T.47 Cần Đốt (Tân An thực hiện)	16:30	17:30	Chuyển giao lưới 477LA-473TH từ LS T.47 Cần Đốt về đến DS 263 Tân Đông	SCTX	Quốc lộ 62, TP. Tân An	2/6/2021
74	Cắt FCO trạm Dân cư Sân Vận Động	7:30	16:30	Bảo trì MBA, đường dây hạ áp và thay tủ phân phối bị hỏng.	SCTX	Khu dân cư Sân Vận Động đường Trà Quý Bình thuộc Kp 1 - phường 2	5/6/2021
75	Cắt LBFCO Nr Xây xát Bảy Luạn	8:30	11:30	Bọc ống hotline đường dây 22kV giao chéo với đường dây 110kV điện mặt trời GAIA	SCTX	XX Bảy Luạn	5/6/2021
76	Cắt LBFCO Nr Cty LaVie	8:00	11:30	Thay điện kế định kỳ, KPKK hệ thống đo ghi trung áp	SCTX	Công ty LAVIE	18/6/2021
77	Cắt LBFCO Nr Trường Chuyên Long An	13:00	16:00	Thay điện kế định kỳ, KPKK hệ thống đo ghi trung áp	SCTX	Trường Chuyên Long An	8/6/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
78	Cắt LBFCO Nr Cty Nhựa 04	8:00	11:30	Thay điện kế định kỳ, KPKK hệ thống đo ghi trung áp	SCTX	Cty Nhựa 04	8/6/2021
79	Cắt LBFCO Nr Cty Việt Dương	13:00	16:00	Thay điện kế định kỳ, KPKK hệ thống đo ghi trung áp	SCTX	Cty Việt Dương	8/6/2021
80	Cắt LBFCO T.5 Nr Trương Định	8:00	11:30	Thay điện kế định kỳ, KPKK hệ thống đo ghi trung áp	SCTX	Đường Huỳnh Thị Mai, Trương Định thuộc Kp 2 - Phường 2	10/6/2021
81	Cắt LBFCO Nr Cty Bao bì nhựa PP	13:00	16:00	Thay điện kế định kỳ, KPKK hệ thống đo ghi trung áp	SCTX	Cty Bao bì nhựa PP	15/6/2021
82	Cắt FCO trạm Cty TonGa	7:30	9:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty TonGa	18/6/2021
83	Cắt FCO trạm Cty TG Long An	9:00	10:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty TG Long An	20/6/2021
84	Cắt FCO trạm Cty Đồng Tâm	10:30	12:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty Đồng Tâm	22/6/2021
85	Cắt FCO trạm Cục thi hành án	13:00	14:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cục thi hành án	24/6/2021
86	Cắt FCO trạm Cty Bình Tiên	14:30	16:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty Bình Tiên	30/6/2021
87	Cắt FCO trạm Sân Vận Động 2	13:00	15:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Hùng Vương, Châu Văn Giác thuộc Kp Bình Yên Đông 2 - phường 4	12/7/2021
88	Cắt FCO trạm Sân Vận Động 3	15:00	17:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Trương Văn Bang, Trà Quý Bình, Lê Cao Vững, Đỗ Tường Phong thuộc Kp 1 - phường 2	12/7/2021
89	Cắt CB trạm Nhà Thờ	7:30	9:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Yên Đông 2- phường 4	12/7/2021
90	Cắt CB trạm Nhà Thờ 1	9:00	10:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Cư 1 - phường 4	12/7/2021
91	Cắt CB trạm Triển Lãm	10:30	12:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Cư 1 - phường 4	12/7/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
92	Cắt CB trạm Triển Lãm 1	13:00	14:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Yên Đông 2- phường 4	12/7/2021
93	Cắt CB trạm TB Phường 4 - 1	14:30	16:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Cư 2- phường 4	12/7/2021
94	Cắt CB trạm Khoa Học Kỹ Thuật	16:00	17:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Yên Đông 3- phường 4	12/7/2021
95	Cắt CB trạm Bờ Kinh 2	7:30	9:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường 827A, Nguyễn Văn Rành, Nguyễn Minh Trường thuộc Kp Bình Đông 4 - phường 3, Kp Bình An 1 - phường 7	14/7/2021
96	Cắt CB trạm Trường Đảng 2	9:00	10:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Nhơn Hậu - phường Tân Khánh, Quyết Thắng 1 - phường Khánh Hậu	14/7/2021
97	Cắt CB trạm Tập đoàn 56	10:30	12:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Quân 1, 2 - phường 4	14/7/2021
98	Cắt CB trạm Tập đoàn 56-1	13:00	14:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường QL 1 thuộc Kp Bình Quân 1, 2 - phường 4	16/7/2021
99	Cắt CB trạm T.9 Nguyễn Huệ	14:30	16:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Thủ Khoa Huân thuộc Kp 3 - phường 1	17/7/2021
100	Cắt CB trạm T.1 Nguyễn Công Trung	16:00	17:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Nguyễn Công Trung thuộc Kp 2 - phường 3	20/7/2021
101	Cắt CB trạm T.35 Nguyễn Đình Chiểu	7:30	9:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc Kp 3, 4 - phường 3	21/7/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
102	Cắt CB trạm Nhà Công Vụ Tỉnh Long An	9:00	10:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc Kp 3, 4 - phường 4	24/7/2021
103	Cắt CB trạm Dân cư Phường 5 - 2, Dân cư Phường 5 - 1	10:30	13:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Khu dân cư Phường 5 - Kp Thanh Xuân - phường 5	25/7/2021
104	Cắt FCO TBA Cháp Pháp tuyến 473LA	7:30	9:00	Cân pha, bảo trì TBA, lắp tụ bù hạ thế	SCTX	Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3	5/8/2021
105	Cắt FCO TBA trạm Bình Nam 2 tuyến 475LA	10:00	11:30	Cân pha, bảo trì TBA, lắp tụ bù hạ thế	SCTX	Đường tỉnh 827, phường 7, TP. Tân An	7/8/2021
106	Cắt FCO TBA trạm Bình Nam 3 tuyến 475LA	13:00	14:30	Cân pha, bảo trì TBA, lắp tụ bù hạ thế	SCTX	Đường tỉnh 827, phường 7, TP. Tân An	11/8/2021
107	Cắt FCO TBA trạm Bình Nam 4 tuyến 475LA	15:00	16:30	Cân pha, bảo trì TBA, lắp tụ bù hạ thế	SCTX	Đường tỉnh 827, phường 7, TP. Tân An	11/8/2021
108	Cắt FCO TBA Thân Hòa Đông 1, tuyến 477LA	7:30	9:00	Bảo trì TBA, thay CB, CT định kỳ	SCTX	Xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa	11/8/2021
109	Cắt FCO TBA Thân Hòa Đông 2, tuyến 477LA	10:00	11:30	Bảo trì TBA, thay CB, CT định kỳ	SCTX	Xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa	12/8/2021
110	Cắt LBFCO Nr Cty Lainco 2	7:00	12:00	Thay CT định kỳ, vệ sinh TU	SCTX	Cty Lainco 2	12/8/2021
111	Cắt LBFCO Nr Cty HuVa	13:00	16:00	Thay CT định kỳ, vệ sinh TU	SCTX	Cty HuVa	14/8/2021
112	Cắt FCO trạm Trại tạm giam	13:00	17:00	Thay CT định kỳ	SCTX	Trại tạm giam	18/8/2021
113	Cắt FCO trạm Vật tư Y Tế	13:00	17:00	Thay CT định kỳ	SCTX	Vật tư Y Tế	19/8/2021
114	Cắt FCO TBA T.25 Phú Thượng 1, tuyến 477LA	13:00	14:30	Bảo trì TBA, thay CB, CT định kỳ	SCTX	Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa	20/8/2021
115	Cắt FCO TBA T.30 Phú Thượng 1, tuyến 477LA	15:00	16:30	Bảo trì TBA, thay CB, CT định kỳ	SCTX	Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa	20/8/2021
116	Cắt LBFCO trạm Cầu Bà Tàu	8:00	11:30	Bảo trì trạm, thay CT định kỳ	SCTX	Châu Thị Kim, phường 3, TP. Tân An	20/8/2021
117	Cắt LBFCO trạm Trung Tâm GDTX	8:00	11:30	Bảo trì trạm, thay CT định kỳ	SCTX	Trung tâm GDTX	24/8/2021
118	Cắt LBFCO trạm Đồng Tâm 3	8:00	11:30	Bảo trì trạm, thay CT định kỳ	SCTX	Khu dân cư Đồng Tâm, phường 6, TP. Tân An	25/8/2021
119	Cắt LBFCO Nr Cty Phong Phú 2	15:00	17:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty Phong Phú 2	24/8/2021
120	Cắt LBFCO Nr Cty Phong Phú 1	13:00	17:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty Phong Phú 1	25/8/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
121	Cắt LBFCO Nr Trường Chính Trị	8:00	11:30	Thay VT, điện kế định kỳ	SCTX	Trường Chính Trị	28/8/2021
122	Cắt LBFCO Nr Cty Đặng Huy Cận	13:00	16:30	Thay VT định kỳ	SCTX	Cty Đặng Huy Cận	30/8/2021
123	Cắt FCO trạm Cty TonGa	7:30	9:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty TonGa	11/9/2021
124	Cắt FCO trạm Cty TG Long An	9:00	10:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty TG Long An	12/9/2021
125	Cắt FCO trạm Cty Đồng Tâm	10:30	12:00	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty Đồng Tâm	12/9/2021
126	Cắt FCO trạm Cục thi hành án	13:00	14:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cục thi hành án	14/9/2021
127	Cắt FCO trạm Cty Bình Tiên	14:30	16:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty Bình Tiên	16/9/2021
128	Cắt CB trạm Phan Đình Phùng	13:30	16:30	Di dời trụ BTLT hạ áp 7,3m, vi phạm HLAT lưới điện	SCTX	Đường Phan Đình Phùng, Bạch Đằng, Mai Thị Tốt thuộc Kp 2 - phường 2	17/9/2021
129	Cắt LBFCO Bà Thiên	7:30	9:30	Thay MBA, CB, CT, điện kế tăng CS từ 37,5kVA lên 50kVA trạm Bà Thiên	Điều hoà phụ tải	Một phần xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa	18/9/2021
130	Cắt LBFCO Bà Thiên	9:30	11:30	Thay MBA, CB, CT, điện kế tăng CS từ 25kVA lên 37,5kVA trạm Bà Thiên	Điều hoà phụ tải	Một phần xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa	18/9/2021
131	Cắt CB trạm T.9/2 TS Tỉnh Đội	13:00	16:30	Sang dây dẫn và thu hồi trụ cũ hẻm 299 Phường 6	SCTX	Khu vực hẻm 203 Kp Xuân Hòa 1 - Phường 6	22/9/2021
132	Cắt CB trạm Xuân Hòa 3, Ngãi Lợi 1	8:00	16:00	Sang dây dẫn và thu hồi trụ cũ. Công trình di dời đường dây mở rộng đường Xóm Đình - Phường 6	SCTX	Khu vực Xóm Đình và một phần đường Huỳnh Châu Sở thuộc Kp Xuân Hòa 1 - Phường 6	24/9/2021
133	Cắt LBFCO Nr Đê Lợi Bình Nhơn	8:00	15:00	Khắc phục tồn tại sau khi nghiệm thu kỹ thuật. Công trình nâng cấp 3 pha nhánh rẽ Đê Lợi Bình Nhơn	PTPT	Đường Nguyễn Văn Quá thuộc ấp Rach Chanh, Ngãi Lợi A, Bình An B - xã Lợi Bình Nhơn	25/9/2021
134	Cắt LBFCO Nr Đê Lợi Bình Nhơn	8:00	16:00	Bảo trì TBA, thay LA định kỳ, Phát quang đường dây trung hạ áp	SCTX	Đường Nguyễn Văn Quá thuộc ấp Rach Chanh, Ngãi Lợi A, Bình An B - xã Lợi Bình Nhơn	27/9/2021
135	Cắt LBFCO Nr TSTL Lê Văn Trọng	8:00	16:00	Trông trụ, sang dây dẫn và thu hồi trụ cũ. Công trình di dời đường dây không đảm bảo an toàn	SCTX	TSTL Lê Văn Trọng	29/9/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
136	Cắt CB tủ phân phối cấp điện cho đường số 7 thuộc trạm Tập đoàn 56-1	8:00	16:00	Sang dây dẫn và thu hồi trụ cũ. Công trình di dời đường dây mở rộng đường số 7 - Phường 4	SCTX	Khu vực Đường số 7 thuộc Kp Bình Quân 2 - Phường 4	30/9/2021
137	Cắt FCO trạm Sương Nguyệt Anh	7:30	9:00	Thay CB (630A) định kỳ, sang tải và bảo trì MBA	SCTX	Đường Hùng Vương, Sương Nguyệt Anh thuộc Kp 8-phường 2	3/10/2021
138	Cắt LBFCO trạm Chợ cá Phường 2	9:00	11:30	Thay CB (400A) định kỳ, sang tải và bảo trì MBA	SCTX	Khu vực chợ Phường 2 thuộc Kp 3 - phường 2	5/10/2021
139	Cắt FCO trạm Ấp 4 Hướng Thọ Phú 2	9:00	11:30	Thay CB (160A) và TI định kỳ và bảo trì MBA	SCTX	Một phần đường Lê Văn Tường thuộc Kp Thanh Xuân - phường 5	18/10/2021
140	Cắt FCO trạm Chợ Phường 4-2	13:00	17:00	Thay CB (250A) định kỳ và bảo trì MBA, thay trụ mục	SCTX	Một phần đường Nguyễn Minh Đường thuộc Kp Bình Yên Đông 3, Bình Quân 2 - Phường 4	19/10/2021
141	Cắt FCO trạm Khánh Hậu 6	7:30	9:00	Thay CB (125A) và TI định kỳ và bảo trì MBA	SCTX	Một phần đường Phạm Văn Ngộ thuộc Kp Nhơn Hậu - phường Tân Khánh	22/10/2021
142	Cắt FCO trạm Khánh Hậu 6B	9:00	11:30	Thay CB (125A) và TI định kỳ và bảo trì MBA	SCTX	Một phần đường Phạm Văn Ngộ thuộc Kp Nhơn Hậu - phường Tân Khánh	24/10/2021
143	Cắt FCO trạm Kinh N3	13:00	15:00	Thay CB (125A) và TI định kỳ và bảo trì MBA	SCTX	Khu vực đường Kinh N3 thuộc Kp Nhơn Hậu - phường Tân Khánh	25/10/2021
144	Cắt FCO trạm T.3 Nguyễn Văn Cương	15:00	17:00	Thay CB (125A) và TI định kỳ và bảo trì MBA	SCTX	Một phần đường Nguyễn Văn Cương thuộc Kp Nhơn Cầu - phường Tân Khánh	27/10/2021
145	Cắt FCO trạm Phước Nguyên	7:30	9:00	Thay CB (200A) và TI định kỳ và bảo trì MBA	SCTX	Một phần đường Nguyễn Đình Chiêu, Huỳnh Văn Tạo thuộc 1, Kp 3 - phường 3	28/10/2021
146	Cắt FCO trạm T.14 Nguyễn Thông	9:00	11:30	Thay CB (200A) và TI định kỳ và bảo trì MBA	SCTX	Một phần đường Nguyễn Thông, Trần Văn Nam thuộc Kp 3 - phường 3	28/10/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
147	Cắt FCO trạm Tháp sáng Nhơn Hậu	13:00	15:00	Thay CB (160A) định kỳ và bảo trì MBA	SCTX	Một phần đường Nguyễn Văn Cường thuộc Kp, Nhơn Cầu - phường Tân Khánh	27/10/2021
148	Cắt REC+DS Nr Cty Nhựa Hóa Chất	7:30	11:30	Thay VT, điện kế định kỳ	SCTX	Cty Nhựa Hóa Chất	14/11/2021
149	Cắt LBFCO Nr Cty Công Thành	13:00	16:00	Thay điện kế định kỳ, KPKK hệ thống đo ghi	SCTX	Cty Công Thành	20/11/2021
150	Cắt REC+DS Nr Cty Ngọc Mai	8:00	9:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty Ngọc Mai	21/11/2021
151	Cắt FCO trạm Cty King Palace	10:00	11:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty King Palace	22/11/2021
152	Cắt FCO trạm HKD Hồ Thanh Vạn	13:00	14:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	HKD Hồ Thanh Vạn	25/11/2021
153	Cắt LBFCO Nr Cty Việt Dương 1	15:00	16:30	Thay điện kế định kỳ	SCTX	Cty Việt Dương 1	28/11/2021
154	Cắt CB trạm T.24 Ngãi Lợi A, CB trạm T.17 Đê Lợi Bình Nhơn	7:00	16:30	Kéo dây hạ áp và sang tải ĐDHT trạm T.24 Ngãi Lợi A bị sụt áp	SCTX	Một phần áp Cầu Tre, áp Ngãi Lợi A - xã Lợi Bình Nhơn	30/11/2021
155	Cắt FCO TBA Chắp Pháp tuyến 473LA	7:30	9:00	Cân pha, bảo trì TBA, lắp tụ bù hạ thế	SCTX	Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3	11/12/2021
156	Cắt FCO TBA trạm Bình Nam 2 tuyến 475LA	10:00	11:30	Cân pha, bảo trì TBA, lắp tụ bù hạ thế	SCTX	Đường tỉnh 827, phường 7, TP. Tân An	11/12/2021
157	Cắt FCO TBATrạm Bình Nam 3 tuyến 475LA	13:00	14:30	Cân pha, bảo trì TBA, lắp tụ bù hạ thế	SCTX	Đường tỉnh 827, phường 7, TP. Tân An	11/12/2021
158	Cắt FCO TBATrạm Bình Nam 4 tuyến 475LA	15:00	16:30	Cân pha, bảo trì TBA, lắp tụ bù hạ thế	SCTX	Đường tỉnh 827, phường 7, TP. Tân An	11/12/2021
159	Cắt FCO TBA Thân Hòa Đông 1, tuyến 477LA	7:30	9:00	Bảo trì TBA, thay CB, CT định kỳ	SCTX	Xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa	11/12/2021
160	Cắt FCO TBA Thân Hòa Đông 2, tuyến 477LA	10:00	11:30	Bảo trì TBA, thay CB, CT định kỳ	SCTX	Xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa	12/12/2021
161	Cắt FCO TBA T.25 Phú Thượng 1, tuyến 477LA	13:00	14:30	Bảo trì TBA, thay CB, CT định kỳ	SCTX	Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa	15/12/2021
162	Cắt FCO TBA T.30 Phú Thượng 1, tuyến 477LA	15:00	16:30	Bảo trì TBA, thay CB, CT định kỳ	SCTX	Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa	18/12/2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
163	Cắt LBFCO trạm Cầu Bà Tàu	8:00	11:30	Bảo trì trạm, thay CT định kỳ	SCTX	Châu Thị Kim, phường 3, TP. Tân An	20/12/2021
164	Cắt LBFCO trạm Trung Tâm GDTX	8:00	11:30	Bảo trì trạm, thay CT định kỳ	SCTX	Trung tâm GDTX	24/12/2021
165	Cắt LBFCO trạm Đồng Tâm 3	8:00	11:30	Bảo trì trạm, thay CT định kỳ	SCTX	Khu dân cư Đồng Tâm, phường 6, TP. Tân An	30/12/2021
XIV	ĐIỆN LỰC THỦ THỪA						
1	Cắt REC MC T13 Bình Ảnh + LBS T38 tuyến 476 Tân An - đường dây dọc QL1A (2 mạch)	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành	Tháng 06 2021
2	Cắt DS T81 tuyến 477TT, DS T82 tuyến 479 Thủ Thừa - Nr ngã ba Thủ Thừa (2 mạch)	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Bình Thạnh, TT Thủ Thừa	Tháng 06 2021
3	Cắt MC 475TT Trục chính tuyến 457TT + Nr Bình Ảnh	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Nhị Thành, TT Thủ Thừa	Tháng 05 2021
4	Cắt LBFCO T75 Cầu Rạch Đào - Nr Cầu Rạch Đào (T76-T168)	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc	Tháng 03 2021
5	Cắt LBFCO T14 Lò Voi - Nr Xóm Chùa	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần TT Thủ Thừa, xã Tân Thành, Tân Long	Tháng 04 2021
6	Cắt LBFCO T85 Kim Cang - Nr Kim Cang, Bình Nghị	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành	Tháng 04 2021
7	Cắt LBFCO Nr Xóm Giữa	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Nhị Thành	Tháng 01 2021
8	Cắt LBFCO phân đoạn NR Bình Cang 1	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Bình Thạnh	Tháng 01 2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
9	Cắt LBFCO phân đoạn NR Bình Cang 2	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Bình Thạnh	Tháng 02 2021
10	Cắt LBFCO phân đoạn NR Cầu Ngang	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Bình Thạnh	Tháng 01 2021
11	Cắt LBFCO phân đoạn NR Nhà Dài	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần TT Thủ Thừa, Xã Bình An, Mỹ Thạnh, Tân Thành	Tháng 03 2021
12	Cắt LBFCO phân đoạn NR Mương Khai	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã TT Thủ Thừa	Tháng 02 2021
13	Cắt LBFCO phân đoạn NR Lò Vôi	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Nhị Thành, Tân Thành	Tháng 02 2021
14	Cắt LBFCO phân đoạn NR UB Tân Thành	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Tân Thành	Tháng 02 2021
15	Cắt LBFCO phân đoạn NR kênh T2	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Tân Thành	Tháng 02 2021
16	Cắt LBFCO phân đoạn NR kênh T1	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Tân Thành	Tháng 02 2021
17	Cắt LBFCO phân đoạn NR kênh 4	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Tân Thành	Tháng 02 2021
18	Cắt LBFCO phân đoạn NR Kênh cấp 2, kênh T3-3	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Tân Thành, Long Thuận	Tháng 02 2021
19	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Kênh cấp 3	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Tân Thành	Tháng 02 2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
20	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Nông Trường	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Tân Long	Tháng 02 2021
21	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Quốc Lộ N2	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Tân Long, Long Thuận	Tháng 02 2021
22	Cắt LBFCO phân đoạn Nr Rau Đắng	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Thạnh	Tháng 03 2021
23	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Mỹ Thạnh	8:00	11:30	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Thạnh	Tháng 03 2021
24	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Kênh Chợ	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Thạnh	Tháng 03 2021
25	Cắt LBFCO phân đoạn NR. Mỹ Thạnh 2	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Thạnh	Tháng 03 2021
26	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Cầu Lớn	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 04 2021
27	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Bà Nghiệm	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 04 2021
28	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Bà Từ	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 04 2021
29	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Mỹ Hòa	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 04 2021
30	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Mỹ Hòa 2	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 04 2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
31	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Vườn Cò	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 07 2021
32	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Bà Mía	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 07 2021
33	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Kênh Kháng Chiến	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 07 2021
34	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Kênh T3-2	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 08 2021
35	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Kênh T3-2B	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 08 2021
36	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Cống Bà Mía	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Mỹ Lạc	Tháng 09 2021
37	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Tập đoàn 13	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Thuận	Tháng 09 2021
38	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Cái Sơn Hạ	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Thuận	Tháng 10 2021
39	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Kênh Rạch Chùa	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Thuận	Tháng 10 2021
41	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Tập đoàn 2	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Thuận	Tháng 11 2021
42	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Đê áp 1	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Thuận	Tháng 11 2021

Stt	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Ngày dự kiến
		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc				
43	Cắt LBFCO phân đoạn NR.Trường PTCS Long Thạnh	8:00	15:00	Bảo trì, KPKK lưới điện, TNDK thiết bị, thực hiện công tác giảm, phòng chống sự cố theo 7 phụ lục.	Bảo trì, KPKK lưới điện	Một phần xã Long Thạnh	Tháng 12 2021

SAIDI	SAIFI
257,30	1,15
0	0,00
5,10	0,01
2,80	0,01
2,90	0,03
5,06	0,01
1,85	0,04
2,10	0,02
33,26	0,02
1,19	0,03
24,00	0,08
30,00	0,30

SAIDI	SAIFI
23,42	0,04
25,00	0,02
16,02	0,01
2,90	0,01
1,64	0,00
1,38	0,00
0,46	0,00
0,62	0,00
13,24	0,07
0,23	0,00
0,84	0,00
1,48	0,00
11,72	0,02
3,80	0,08
4,20	0,10
4,30	0,01
5,58	0,02
4,80	0,01

SAIDI	SAIFI
10,69	0,09
1,55	0,01
1,80	0,01
1,48	0,01
11,90	0,07
270,05	0,68
20,49	0,04
20,11	0,04
5,17	0,01
3,72	0,01
38,03	0,07
49,91	0,13
18,97	0,06

SAIDI	SAIFI
24,32	0,05
34,48	0,06
7,41	0,03
1,38	0,00
5,98	0,02
4,65	0,01
8,10	0,03

SAIDI	SAIFI
9,66	0,04
10,10	0,04
7,56	0,02
298,79	1,48
13,44	0,06
6,51	0,03
21,73	0,10
3,21	0,02
11,36	0,05

SAIDI	SAIFI
3,69	0,02
0,36	0,00
1,84	0,01
0,98	0,00
0,48	0,00
2,16	0,01
10,42	0,03
8,68	0,04
1,44	0,01
0,23	0,00

SAIDI	SAIFI
1,74	0,01
0,70	0,01
0,93	0,01
0,29	0,00
50,58	0,24
0,45	0,00
0,41	0,00
2,46	0,01
0,47	0,00
0,11	0,00

SAIDI	SAIFI
0,11	0,00
0,39	0,00
23,43	0,11
1,84	0,02
13,26	0,07
11,36	0,05
44,54	0,21

SAIDI	SAIFI
36,99	0,21
4,91	0,03
2,93	0,02
2,31	0,01
12,01	0,07
241,31	0,71
29,07	0,06

SAIDI	SAIFI
29,07	0,06
29,07	0,06
29,07	0,06
29,07	0,06
0,46	0,00
0,49	0,00
0,40	0,00
0,58	0,00
2,00	0,01
5,61	0,02
3,02	0,01

SAIDI	SAIFI
0,04	0,00
0,04	0,00
11,07	0,05
0,11	0,00
11,08	0,05
0,65	0,00
0,47	0,00
11,51	0,05
1,31	0,01
0,75	0,00
0,58	0,00

SAIDI	SAIFI
0,57	0,00
0,23	0,00
1,75	0,01
0,77	0,00
0,82	0,00
1,43	0,01
1,63	0,01
0,71	0,00
6,34	0,03
0,95	0,00
5,38	0,02

SAIDI	SAIFI
1,43	0,01
3,03	0,01
3,03	0,01
0,13	0,00
1,42	0,01
1,36	0,01
0,67	0,00
0,72	0,00
0,67	0,00
0,52	0,00
0,65	0,00

SAIDI	SAIFI
1,72	0,01
2,29	0,01
1,70	0,01
1,08	0,00
1,44	0,01
0,59	0,00
0,57	0,00
1,71	0,01
0,19	0,00
0,29	0,00
265,22	0,54
0,74	0,00
0,01	0,00

SAIDI	SAIFI
0,82	0,00
2,01	0,00
0,83	0,00
9,77	0,02
0,86	0,00
2,88	0,01
1,16	0,00
2,38	0,00
11,66	0,02
1,21	0,00
7,20	0,01
0,00	0,00
0,00	0,00
2,68	0,00
2,68	0,00

SAIDI	SAIFI
2,27	0,00
3,22	0,01
1,99	0,00
2,52	0,00
3,08	0,01
3,69	0,01
2,58	0,00
3,84	0,01
2,20	0,00
3,26	0,01
0,68	0,00
9,72	0,02
2,65	0,00
2,81	0,01
2,68	0,00
0,61	0,00
0,76	0,00

SAIDI	SAIFI
2,46	0,00
3,32	0,01
1,53	0,00
1,86	0,00
2,74	0,01
2,02	0,00
2,21	0,01
2,68	0,02
4,44	0,01
2,91	0,01
2,66	0,00
0,61	0,00
1,69	0,01
3,20	0,01
0,00	0,00
1,57	0,00

SAIDI	SAIFI
2,66	0,00
1,99	0,00
1,37	0,00
2,95	0,01
2,52	0,00
0,88	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,27	0,00
3,96	0,01
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

SAIDI	SAIFI
1,62	0,00
0,00	0,00
8,52	0,02
3,32	0,01
2,59	0,00
1,51	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,18	0,00
0,67	0,00
2,68	0,00
6,54	0,01
3,52	0,01
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

SAIDI	SAIFI
6,56	0,01
0,00	0,00
0,81	0,00
0,65	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,46	0,01
0,00	0,00
0,00	0,00
0,79	0,00
3,29	0,01
16,39	0,03

SAIDI	SAIFI
0,58	0,00
1,13	0,00
0,65	0,00
1,21	0,00
1,14	0,00
0,70	0,00
0,89	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

SAIDI	SAIFI
0,00	0,00
1,25	0,00
0,65	0,00
0,46	0,00
0,89	0,00
0,82	0,00
-	-
0,67	0,00
0,76	0,00
0,80	0,00
0,65	0,00
1,21	0,00
0,78	0,00
0,86	0,00
0,77	0,00
1,25	0,00
0,41	0,00

SAIDI	SAIFI
0,74	0,00
0,82	0,00
2,89	0,01
0,00	0,00
5,46	0,01
0,80	0,00
0,00	0,00
2,78	0,01
2,74	0,01
1,21	0,00
2,67	0,00
1,25	0,00
2,89	0,01
1,37	0,00
2,61	0,00
0,00	0,00
0,38	0,00
0,82	0,00

SAIDI	SAIFI
1,51	0,00
0,82	0,00
1,02	0,01
1,07	0,01
0,77	0,00
270,62	1,45
0,97	0,01
1,04	0,01
10,52	0,05
5,03	0,03
0,33	0,00

SAIDI	SAIFI
0,78	0,00
0,29	0,00
0,93	0,01
0,30	0,00
0,70	0,01
0,18	0,00
1,78	0,01

SAIDI	SAIFI
0,46	0,00
4,19	0,02
0,60	0,00
0,15	0,00
0,45	0,01
0,60	0,00
0,27	0,00

SAIDI	SAIFI
0,29	0,00
0,46	0,00
0,01	0,00
1,88	0,01
0,72	0,00
0,39	0,00
0,58	0,00

SAIDI	SAIFI
0,33	0,00
0,33	0,00
0,30	0,00
0,25	0,00
0,15	0,00
0,45	0,00
0,07	0,00

SAIDI	SAIFI
0,54	0,00
0,59	0,00
0,00	0,00
0,12	0,00
0,45	0,00
1,25	0,01
0,53	0,00

SAIDI	SAIFI
0,73	0,00
0,50	0,00
0,67	0,00
0,48	0,00
0,19	0,00
0,48	0,00
0,28	0,00

SAIDI	SAIFI
0,01	0,00
1,82	0,03
0,44	0,00
0,52	0,00
0,64	0,00
0,63	0,00
0,14	0,00

SAIDI	SAIFI
0,27	0,00
0,62	0,00
0,16	0,00
0,42	0,00
0,26	0,00
0,00	0,00
0,58	0,00

SAIDI	SAIFI
0,31	0,00
0,25	0,00
0,83	0,00
0,16	0,00
1,35	0,01
0,24	0,00
0,45	0,01

SAIDI	SAIFI
1,66	0,01
0,53	0,00
0,48	0,00
0,76	0,00
0,33	0,00
0,91	0,01
0,32	0,00

SAIDI	SAIFI
0,60	0,00
0,13	0,00
0,28	0,00
0,00	0,00
1,04	0,01
0,55	0,00
0,01	0,00

SAIDI	SAIFI
0,43	0,00
0,19	0,00
0,19	0,00
1,19	0,01
0,23	0,00
0,58	0,00
0,09	0,00

SAIDI	SAIFI
0,31	0,00
0,01	0,00
0,16	0,00
0,45	0,01
0,01	0,00
0,16	0,00
0,72	0,00

SAIDI	SAIFI
0,25	0,00
0,14	0,00
1,52	0,01
0,01	0,00
0,66	0,00
0,55	0,00
0,24	0,00

SAIDI	SAIFI
0,43	0,00
0,10	0,00
0,43	0,00
0,09	0,00
0,44	0,00
0,25	0,00
0,01	0,00

SAIDI	SAIFI
0,45	0,00
0,91	0,01
0,40	0,00
0,26	0,00
0,32	0,00
0,24	0,00
0,22	0,00

SAIDI	SAIFI
0,33	0,00
0,78	0,01
0,01	0,00
11,88	0,06
1,33	0,01
32,15	0,15
2,77	0,01

SAIDI	SAIFI
82,17	0,39
16,98	0,08
28,37	0,14
20,86	0,10
274,25	1,10
85,01	0,39
10,01	0,04
1,58	0,01

SAIDI	SAIFI
4,16	0,01
9,53	0,02
20,61	0,04
5,74	0,01
0,50	0,00
0,45	0,00
2,81	0,01
4,50	0,01

SAIDI	SAIFI
5,45	0,01
5,11	0,01
11,99	0,05
0,61	0,00
2,10	0,01
0,70	0,00
1,18	0,00
20,34	0,08

SAIDI	SAIFI
10,69	0,02
28,61	0,24
21,05	0,04
10,61	0,09
6,77	0,01
0,44	0,00
0,73	0,00
0,53	0,00

SAIDI	SAIFI
2,42	0,01
260,78	3,07
5,06	0,042
6,75	0,056
14,39	0,999
3,04	0,014
1,66	0,449
2,17	0,010
4,51	0,021
4,66	0,022

SAIDI	SAIFI
2,00	0,010
12,08	0,067
4,07	0,034
14,49	0,121
5,03	0,024
0,84	0,004
2,40	0,011
3,34	0,016
1,79	0,009
3,61	0,017
0,48	0,002

SAIDI	SAIFI
0,24	0,001
5,23	0,044
2,02	0,010
2,83	0,013
2,47	0,012
1,46	0,007
8,15	0,045
1,78	0,008
3,28	0,016
3,34	0,016
1,62	0,008

SAIDI	SAIFI
5,51	0,026
2,03	0,010
1,02	0,005
0,80	0,004
0,68	0,003
85,26	0,631
5,42	0,030
13,19	0,073
6,63	0,055

SAIDI	SAIFI
4,82	0,040
5,25	0,044
2,72	0,023
1,24	0,006
1,02	0,005
0,38	0,002
270,67	1,21
26,68	0,11
1,76	0,01
0,81	0,00
26,40	0,11
4,21	0,02
30,17	0,13

SAIDI	SAIFI
6,68	0,03
11,80	0,05
11,54	0,05
4,22	0,02
5,08	0,02
27,53	0,11
58,57	0,33
2,31	0,01
6,42	0,03
7,87	0,03
3,20	0,01
1,78	0,01
1,75	0,01
0,50	0,00

SAIDI	SAIFI
0,44	0,00
2,63	0,01
3,48	0,01
0,38	0,00
0,57	0,00
0,47	0,00
13,02	0,05
0,55	0,00
2,33	0,01
7,51	0,03
281,51	0,72
7,41	0,02
1,94	0,01
22,05	0,05
3,96	0,01
2,97	0,01
12,52	0,03

SAIDI	SAIFI
13,16	0,04
4,93	0,01
4,59	0,01
1,31	0,00
1,01	0,00
10,03	0,03
23,48	0,06
10,03	0,03
14,73	0,04
41,01	0,10
2,23	0,01
0,81	0,00
3,63	0,01
4,49	0,01
0,00	0,00
26,39	0,07

SAIDI	SAIFI
45,96	0,11
10,53	0,03
0,00	0,00
10,53	0,03
0,60	0,00
0,65	0,00
0,53	0,00
100,03	1,06
0,612	0,007
0,005	0,005
0,006	0,006
0,000	0,000
0,014	0,014
0,005	0,004
0,003	0,006
0,007	0,007
0,010	0,010

SAIDI	SAIFI
0,002	0,002
0,320	0,004
0,780	0,000
1,710	0,001
6,430	0,265
0,320	
0,900	0,006
2,880	0,001
3,010	0,006
19,690	0,331
2,740	0,005
3,120	0,006
0,000	0,014
4,360	0,006
6,900	0,051
4,310	0,201

SAIDI	SAIFI
2,500	0,014
1,920	0,004
2,680	0,006
1,740	0,007
0,000	0,004
1,400	0,003
2,700	0,013
2,730	0,006
1,590	0,013
1,840	0,000
0,000	0,004
0,610	0,006
1,780	0,014
0,000	0,000
1,620	0,007
2,480	0,004
16,310	0,000

SAIDI	SAIFI
36,75	0,27
11,78	0,03
0,93	0,01
0,24	0,01
0,99	0,01
8,09	0,03
-	0,02
-	0,02
0,36	0,01
-	0,02
0,15	0,01
0,41	0,01

SAIDI	SAIFI
0,86	0,02
5,63	0,02
0,89	0,02
1,11	0,02
2,94	0,02
2,36	0,02
0,00	0,00
69,19	0,33
0,32	0,00
2,03	0,00
0,64	0,00
0,75	0,00

SAIDI	SAIFI
0,61	0,00
0,84	0,00
1,47	0,01
1,33	0,01
0,04	0,00
0,56	0,00
0,56	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

SAIDI	SAIFI
0,15	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,37	0,00
0,05	0,00
0,06	0,00
0,11	0,00
0,05	0,00
0,09	0,00

SAIDI	SAIFI
0,05	0,00
0,06	0,00
0,11	0,00
0,05	0,00
0,09	0,00
0,05	0,00
0,09	0,00
0,06	0,00
0,14	0,00
0,40	0,00
0,63	0,01
0,23	0,00
0,14	0,00
0,69	0,01

SAIDI	SAIFI
0,43	0,00
0,38	0,00
0,48	0,00
0,62	0,01
0,50	0,00
0,17	0,00
0,46	0,01
0,43	0,00
0,25	0,00

SAIDI	SAIFI
0,35	0,00
0,33	0,00
0,07	0,00
0,83	0,01
0,18	0,00
0,48	0,01
0,43	0,00
0,06	0,00
0,10	0,00
22,17	0,04

SAIDI	SAIFI
0,50	0,00
0,17	0,00
0,46	0,01
0,43	0,00
0,25	0,00
0,35	0,00
0,33	0,00

SAIDI	SAIFI
0,07	0,00
0,25	0,00
0,35	0,00
0,33	0,00
0,07	0,00
0,14	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

SAIDI	SAIFI
0,00	0,00
0,00	0,00
0,27	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,50	0,00
0,17	0,00
0,46	0,01
0,43	0,00
0,25	0,00

SAIDI	SAIFI
0,35	0,00
0,33	0,00
0,07	0,00
0,83	0,01
0,18	0,00
0,48	0,01
0,43	0,00
0,08	0,00
0,10	0,00
0,34	0,00

SAIDI	SAIFI
0,14	0,00
0,54	0,00
0,01	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,01	0,00
0,00	0,00
0,01	0,00
0,01	0,00
1,59	0,00
0,01	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,01	0,00

SAIDI	SAIFI
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,02	0,01
0,07	0,00
0,29	0,00
2,22	0,00
3,07	0,01
0,29	0,00
0,01	0,00

SAIDI	SAIFI
0,21	0,00
0,40	0,00
0,07	0,00
0,38	0,00
0,73	0,00
0,12	0,00
0,16	0,00
0,11	0,00
0,15	0,00
0,26	0,00
0,29	0,00

SAIDI	SAIFI
0,21	0,00
0,01	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,59	0,00
0,01	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,59	0,00
0,01	0,00

SAIDI	SAIFI
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
266,66	0,92
45,30	0,23
23,10	0,13
23,60	0,11
52,07	0,12
26,49	0,06
11,26	0,03
1,04	0,01
1,41	0,01

SAIDI	SAIFI
0,98	0,00
1,27	0,01
17,78	0,04
1,53	0,01
12,13	0,06
0,96	0,00
0,67	0,00
0,31	0,00
0,63	0,00
2,14	0,01
0,29	0,00

SAIDI	SAIFI
0,45	0,00
0,75	0,00
1,35	0,01
4,87	0,01
0,83	0,00
1,19	0,00
1,95	0,00
2,29	0,01
1,70	0,00
1,55	0,00
3,56	0,01

SAIDI	SAIFI
2,48	0,01
4,23	0,01
1,10	0,00
0,92	0,00
0,88	0,00
1,53	0,00
3,55	0,01
1,19	0,00
0,99	0,00
1,70	0,00
2,60	0,01

SAIDI	SAIFI
2,04	0,00